

Przechlewo, dnia 25.06.2024 r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Nr sprawy: RI.ZP.271.4.2024

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn.:

„Budowa Przedszkola oraz modernizacja Szkoły Podstawowej w miejscowości Sapolno oraz modernizacja Szkoły Podstawowej w Przechlewie”.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

Proszę o dokładne określenie jaki rodzaj stolarki ma być użyty - z PCV czy aluminium? (przy podanych gabarytach produkcja stolarki z PCV nie jest możliwa).

Odpowiedź na pyt. 1

Należy zastosować stolarkę aluminiową.

Z poważaniem
Wójt Gminy Przechlewo
Andrzej Żmuda Trzebiatowski