

Bełchatów, dnia 25.04.2022

Znak sprawy: PZ.271.16.2022

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych - dalej ustawy PZP pn.: „**Modernizacja ujęcia wody w Ławach**”.

W związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi na niżej wymienione pytania.

Pytanie:

Projekt przewiduje zabudowę nowych rur wiertniczych 11 3/4 cala . Wymóg nie może być spełniony . Od kilku lat nie produkuje się takich rur . Mogą być rury ze stali R65 ale do spawania lub nie nowe .Ewentualnie rury wiertnicze o średnicy 14 cali , a średnica końcowa otworu to 311 mm. Jakie rozwiązanie przyjąć ?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian co do średnicy rur stalowych na 14" - gwintowane przy czym średnica wiercenia metodą okrężno - udarową na głębokości postawienia rur \varnothing 14" nie będzie mniejsza niż 470 mm. Zmiana średnicy otworu "bosego" do głębokości może wynosić \varnothing 311mm.

WÓJT
dr Konrad Koc