

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie  
Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin  
tel. 91 4824281, fax 91 4825208

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym  
Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin  
tel. +48 91 424 72 30, faks (91) 485 32 42  
dzial.zarządzania.majątkiem.sieciowym.szczecin@psgaz.pl

W/ znak:  
N/ znak: PSGSZ.ZMDZ~~763~~.....-5000-101817/19

z dnia - -  
z dnia 27-09-2019

Uzgadnianie tras innych urządzeń podziemnych  
**NR PSGSZ.ZMDZ~~763~~...-5000-101817/19**

Dotyczy:

Lokalizacja przedsięwzięcia:

woj. zachodniopomorskie, gm. Trzebiatów, m. Trzebiatów, ul. Dworcowa

W odpowiedzi na Państwa pismo informujemy, że w zakresie planowanej inwestycji – „Remontu kapitalnego obiektu mostowego przy ul. Dworcowej w Trzebiatowie” w ciągu w/w obiektu mostowego ułożona jest czynna sieć gazowa Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., tj.:

- dwa gazociągi niskiego ciśnienia DN 200 mm stal. (wybudowane w latach 80-tych XX wieku);
- gazociąg średniego ciśnienia DN 80 mm stal. (wybudowane w latach 80-tych XX wieku);

Ponadto w rejonie planowanej inwestycji - wzdłuż ul. Dworcowej ułożony jest gazociąg średniego ciśnienia dn 125 PE (rok budowy 2011), który przecina w/w ulicę na dojazdach do przedmiotowego obiektu mostowego oraz przyłączy gazowe niskiego ciśnienia DN 50 mm stal. (wybudowane w latach 80-tych XX w.) do budynku przy ul. Torowej 1, przecinające ul. Dworcową od strony wschodniej rz. Rega.

Informujemy ponadto, że wzdłuż obiektu mostowego ułożony jest również nieczynny (wyłączony z eksploatacji) gazociąg DN 100 mm stal.

W/w czynne gazociągi w ciągu przedmiotowego obiektu mostowego, układane były na części konstrukcyjnej przedmiotowego obiektu mostowego, natomiast poza nim na głębokości około 0,7 – 0,8 m (w odniesieniu do rzędnych terenu istniejących podczas jej budowy), a po wybudowaniu zgłoszone do wniesienia na geodezyjną zasadniczą mapę sytuacyjno-wysokościową terenu, znajdującą się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Gryficach. Na załączniku graficznym Nr 1 do niniejszego pisma, w/w sieci gazowe zostały oznaczone kolorami: żółtym – sieć gazowa niskiego ciśnienia, zielonym – sieć gazowa średniego ciśnienia, niebieskim (linią przerywaną) sieć gazowa wyłączona z eksploatacji.

W/w czynne sieci gazowe są w dobrym stanie technicznym i nie znajdują się w obowiązującym Planie Inwestycyjnym PSG sp. z o.o. do wymiany/przebudowy/modernizacji.

W odniesieniu do w/w czynnych sieci gazowych obowiązuje rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26-04-2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640). Zgodnie z tym rozporządzeniem, dla opisanych powyżej sieci gazowych wyznaczone zostały strefy kontrolowane (obszar po obu stronach osi gazociągu, którego linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu). Dla sieci gazowych wybudowanych przed dniem 12 grudnia 2001 r. szerokość stref kontrolowanych jest stała i wynosi 1,0. Ponadto dla sieci tych wyznaczone zostały pasy eksploatacyjne równe strefom kontrolowanym o szerokości 1,0 m.

W strefach kontrolowanych (pasach eksploatacyjnych) o szerokości 1,0 m w/w czynnych sieci gazowych, PSG sp. z o.o. kontroluje wszelkie działania mogące spowodować uszkodzenie sieci gazowej lub mieć inny negatywny wpływ na jej funkcjonowanie i użytkowanie. Prace w obrębie stref kontrolowanych (pasów eksploatacyjnych) o szer. 1,0 m mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu i terminu ich wykonania z PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie.

Ponadto z uwagi na występującą w zakresie planowanej inwestycji czynną sieć gazową, w dokumentacji budowlanej projektowo-wykonawczej przedmiotowego zadania, należy uwzględnić uwagi j.n.:

1. Na etapie projektowym należy uzgodnić sposób zabezpieczenia gazociągów na czas wykonywania remontu kapitalnego obiektu jw. w Gazowni w Gryficach.
2. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy wykonać przekopy próbne w celu potwierdzenia informacji dot. ułożenia w/w sieci gazowej niskiego ciśnienia ze stanem faktycznym.
3. Prace w strefach kontrolowanych o szerokości 1,0 m należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności, a roboty ziemne wykonywać ręcznie. Ponadto w strefach tych nie należy wznosić nawet tymczasowych obiektów budowlanych, składować ziemi pochodzącej z wykopów, materiałów budowlanych, sadzić drzew oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie przewodów gazowych.
4. Na min. 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót należy powiadomić Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie – Gazownię w Gryficach (ul. Zielona 5, 72-300 Gryfice, tel./fax. 91 384 46 99, e-mail: [rdg.gryfice@psgaz.pl](mailto:rdg.gryfice@psgaz.pl)) o terminie ich rozpoczęcia powołując się na znak niniejszego pisma.

PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie po dokonaniu wizji lokalnej, zastrzega sobie prawo wniesienia dodatkowych uwag do niniejszego uzgodnienia, związanych z zabezpieczeniem gazociągów na czas prowadzenia prac remontowych.

W przypadku wprowadzenia zmian projektowanej inwestycji w stosunku do opracowania objętego niniejszym uzgodnieniem każdorazowo należy zgłosić ten fakt w Oddziale Zakładzie Gazowniczym w Szczecinie, powołując się w odpowiedzi na znak niniejszego pisma.

Z poważaniem

KIEROWNIK  
Seksja Ewidencji Majątku i Uzgodnień  
  
Krzysztof Borkowski

Załączniki:

- 1) Załącznik graficzny Nr 1 pn. „Plan sytuacyjny” (rys. Nr 0.1) – 1 egz.

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej, ul. Sportowa 19, 72-320 Trzebiatów
- 3) Gazownia w Gryficach
- 4) PSGSZ.ZMDZ – a/a

Sprawę prowadzi: Grzegorz Tobolski, tel.: 91 424 72 85