



Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
Św. Wojciech 46

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA

1. **Numer postępowania:** 4/SUW/2024.
2. **Zamawiający:** Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Św. Wojciech 46, 66-300 – Międzyrzecz.
3. **Opis przedmiotu zamówienia:**  
„Wykonanie regeneracji studni głębinowej R-7/2 wchodzącej w skład ujęcia wód podziemnych dla miejscowości Międzyrzecz.”
4. **Zakres prac obejmuje:**
  - kompleksowe pomiary studni i badania wydajności przed regeneracją,
  - usunięcie zasypu,
  - wykonanie regeneracji studni optymalnie dobraną metodą
  - analizę pomiarów w celu określenia przebiegu regeneracji studni,
  - pompowanie oczyszczające - pomiarowe po wykonaniu regeneracji,
  - dezynfekcja studni,
  - opracowanie pełnego sprawozdania w wersji papierowej lub elektronicznej z przeprowadzonych prac,
  - przywrócenie do stanu pierwotnego kopuły studni głębinowej oraz terenu przylegającego w obrębie strefy ochrony bezpośredniej studni głębinowej R-7/2
5. **Istotne warunki zamówienia:**
  - termin realizacji zamówienia: do 31.03.2024 r.,
  - brak możliwości zlecenia prac podwykonawcom,
  - określenie okresu gwarancyjnego,
  - podstawą do wypłacenia 100% wartości wynagrodzenia podanego w umowie, jest uzyskanie minimum 2,5m<sup>3</sup> przyrostu wydajności od aktualnej sprawności studni głębinowej, tj. Q - 5m<sup>3</sup>.

Sprawdzenie docelowej wydajności po regeneracji studni przeprowadzone będzie na urządzeniu pomiarowym MPWiK, w układzie podłączonym do sieci, podczas ciągłej pracy pompy głębinowej, nie krótszej niż 24 h.

- W przypadku uzyskania zerowego przyrostu wydajności studni głębinowej po regeneracji, Wykonawca zgodzi się na przyjęcie 50% wynagrodzenia określonego w umowie oraz 20% wartości połowy wynagrodzenia za każdy metr sześcienny przyrostu wydajności do poziomu 5m<sup>3</sup>.

6. **Cel wykonania prac:** zwiększenie wydajności studni głębinowej R-7/2.
7. **Adres wykonania usługi:** gm. Międzyrzecz, 215/3, 215/4 obręb 0013 Kuźnik

PREZES ZARZĄDU

*Bogusław Czop*

Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu Św. Wojciech 46, 66-300 Międzyrzecz Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: nr 0000140914	1
NIP 596-12-15-537	Wysokość kapitału zakładowego 34.946.000,00 zł

Kontakt : Maslewski Marek  
Tel. 095 741 23 57  
Fax : 095 742 76 24  
kom. 697 700 256  
gmail: m.maslewski@mpwik.org  
W załączeniu:

Zal. nr 1. Decyzja środowiskowa,  
Zal. nr 2. Zestawienie wydańności studni,  
Zal. nr 3. Karta otworu wiertniczego,  
Zal. nr 4. Badanie wody,  
Zal. nr 5. Plan sytuacyjny;

2	Miejszyreckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Miejszyrczu Św. Wojciech 46, 66-300 Miejszyrcz Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: nr 0000140914	NIP 596-12-15-537 Wysokość kapitału zakładowego 34.946.000,00 zł
---	---	---