



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzeszowie

Rzeszów, dnia 04.01.2023 r.

T1/226/002/2023

Do Wszystkich Wykonawców

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, którego wartość nie przekracza progów unijnych Nr P-42/2022 pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Załęskiej i hr. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie”

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie w odpowiedzi na pytanie Wykonawcy informuje:

Pytanie 1.:

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie odcinków bezwykopowych rurami kamionkowymi przeciskowymi DN200 Dz276mm które będą rurami medialnymi - zamiast rurami osłonowymi kamionkowymi DN300 Dz406 jako osłonowymi z umieszczonymi wewnątrz rurami PE 200x7,7 SDR26 ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wykonania odcinków bezwykopowych rurami kamionkowymi przeciskowymi DN200 Dz276 zamiast rurami przewodowymi 200 PE w osłonie rur kamionkowych DN300 Dz406.

Odpowiedź na pytanie jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców i należy ją uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu oferty.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Marek Ustrobiński

Podpis Zamawiającego

