



1.1	KOMUNIKACJA
42,41 m <sup>2</sup>	PŁYTY CER.
1.2	SALA
98,03 m <sup>2</sup>	PŁYTY CER.
1.3	WC
4,05 m <sup>2</sup>	PŁYTY CER.
1.4	WIDALNAJA POKOJÓW
1,227 m <sup>2</sup>	PŁYTY CER.
1.5	ZAPYWAJNA
5,59 m <sup>2</sup>	PŁYTY CER.
1.6	KOMUNIKACJA
4,57 m <sup>2</sup>	PŁYTY CER.
1.7	STAJNIA
1,92 m <sup>2</sup>	PŁYTY CER.
1.8	WC
1,90 m <sup>2</sup>	PŁYTY CER.
1.9	POM. MAGAZYNOWE
2,45 m <sup>2</sup>	PŁYTY CER.
1.10	POM. TECHNICZNE
4,98 m <sup>2</sup>	PŁYTY CER.
1.11	WC
3,77 m <sup>2</sup>	PŁYTY CER.

RAZEM: 182,34 m<sup>2</sup>

## WENTYLACJA RZUT PARTERU

SKALA 1:100

**TM - BUD**

**PROJEKTOWANIE USŁUGI INWESTYCYJNE**  
ul. Stoneczna 24, 97-420 Szczerców, tel. 663 221 900, www.tmbud.com.pl

**INWESTYCJA**  
Projekt **Budowa Centrum Sportu i Rekreacji w Emilinie (świeltica)**

**ADRES**  
Address gm. Belchatów, obr. Domiechowice, dz. nr 96/3

**INWESTOR**  
DEVELOPER Gmina Belchatów  
97-400 Belchatów, ul. Kościuski 13

**RYSUJEK**  
DRAWING **Wentylacja i Klimatyzacja**  
-rzut parteru

**PROJEKTANT**  
DESIGNED BY mgr inż. Maciej Olejnik

<b>BRANŻA</b> / INDUSTRY	<b>SKALA</b> / SCALE	<b>DATA</b> / DATE	<b>NR</b> / No
SANITARNA	1:100	maj 2021	S-6



- LEGENDA:
- DLA TEMPERATURY OTOCZENIA PRZEWODU WENTYLACYJNEGO >10 st. C:
  - IZOLACJA PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH DLA CZĘSTOŚCI WYPUSTKÓW WYNIOS 10 cm.
  - IZOLACJA PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH DLA NAWIDÓW I WYNIOSÓW WYNIOS 3 cm.
  - DLA TEMPERATURY OTOCZENIA PRZEWODU WENTYLACYJNEGO <10 st. C:
  - IZOLACJA PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH DLA CZĘSTOŚCI WYPUSTKÓW WYNIOS 3 cm.
  - IZOLACJA PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH DLA NAWIDÓW I WYNIOSÓW WYNIOS 10 cm.