

## WSZYSCY WYKONAWCY

WIZ.271.11.2021

Bełchatów, 2021.06.23

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Budowa oświetlenia ul. J. Halupczoka i odc. ul. Różanej w Bełchatowie** - prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.)

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.) informujemy o wpłynięciu zapytań do postępowania j. w.

### Pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 21.06.2021 r.:

1. Prosimy o potwierdzenie, że w udostępniony projekt budowlany firmy TOBIN Consulting Engineers z sierpnia 2010 roku jest tożsamy z projektem wykonawczym.
2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszystkie aktualne pozwolenia i uzgodnienia na wykonanie prac związanych z niniejszym postępowaniem przetargowym.
3. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie niniejszego postępowania przetargowego nie ma demontaży istniejącej instalacji oświetlenia. Jeżeli jednak są prace demontażowe, to prosimy o określenie zakresu prac, oraz sposób postępowania ze zdemontowanymi materiałami.
4. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie niniejszego postępowania przetargowego nie ma do wykonania przyłącza zasilającego skrzynkę oświetleniową SO3, brak dokumentacji w tym zakresie.
5. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie niniejszego postępowania przetargowego nie ma do wykonania skrzynki oświetleniowej SO3, a jest tylko uzupełnienie skrzynki oświetleniowej SO3 o obwód nr 3, jak jest napisane w "Warunkach Technicznych" pkt. I.

6. Jeżeli w zakresie niniejszego postępowania przetargowego jest do wykonania skrzynka oświetleniowa SO3, to prosimy o potwierdzenie, że skrzynkę należy wykonać zgodnie z udostępnionym projektem technicznym.
7. Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę kabla zasilającego punkty oświetleniowe (latarnie) YKXS 0,6/1kV 5\*25mm<sup>2</sup> na kabel YAKXS 0,6/1kV 4\*35mm<sup>2</sup> z jednoczesnym ułożeniem bednarki, jako uziemienie na całej długości linii zasilającej i połączeniu wszystkich latarni z uziemieniem.
8. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie niniejszego postępowania przetargowego jest wykonanie pomontażowych pomiarów luminancji (jaskrawości).
9. Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert.

### Odpowiedzi:

#### Ad. 1

Udostępniona dokumentacja w postępowaniu zawiera projekt budowlany oraz rysunki z projektu wykonawczego firmy TOBIN Consulting Engineers.

#### Ad. 2

Zamawiający potwierdza, iż posiada aktualne pozwolenia i uzgodnienia na wykonanie prac związanych z niniejszym postępowaniem.

#### Ad. 3

Zamawiający potwierdza, że zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje demontażu istniejącej instalacji oświetlenia.

#### Ad. 4

Zamawiający potwierdza, że zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje wykonania przyłącza zasilającego skrzynkę oświetleniową SO3.

#### Ad. 5

Zamawiający wyjaśnia, iż zakres przedmiotu zamówienia szczegółowo jest opisany w pkt I Warunków Technicznych oraz w załączonej do postępowania dokumentacji technicznej tj. w projekcie budowlanym, rysunkach projektu wykonawczego oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

**Ad. 6**

Zamawiający wyjaśnia, iż zakres przedmiotu zamówienia szczegółowo jest opisany w pkt I Warunków Technicznych oraz w załączonej do postępowania dokumentacji technicznej tj. w projekcie budowlanym, rysunkach projektu wykonawczego oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

**Ad. 7**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kabla oświetlenia. Typ i przekrój kabla należy oszacować zgodnie z projektem.

**Ad. 8**

Zamawiający wyjaśnia, iż w zakresie niniejszego postępowania należy przyjąć wykonanie pomontażowych pomiarów i projektu fotometrycznego w oparciu o dane zawarte w dokumentacji technicznej.

**Ad. 9**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.

**Pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 22.06.2021 r.:**

1. Prosimy o weryfikację kabli zasilających, gdyż występują rozbieżności pomiędzy rys. 5689-EOS06 "Trasy sieci oświetleniowych" a rys. 5689-E06-3- 1 "Schemat zasilania oświetlenia ze stacji nr ST3"
2. Prosimy o udostępnienie przedmiaru robót w zakresie niniejszego postępowania przetargowego.
3. Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert.

**Odpowiedzi:**

**Ad. 1**

Zamawiający wyjaśnia, iż do wyceny należy przyjąć zakres zgodny z rys. Schemat sieci oświetlenia (SO3) nr 5689-E06-3-2 oraz pkt I Warunków Technicznych.

**Ad. 2**

Zamawiający udostępnia Kosztorys nakładczy w formie pdf oraz w wersji edytowalnej.

**Ad. 3**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.

**Przewodnicząca komisji przetargowej**

  
**mgr Ilona Ostrowska**

Otrzymują:

1. <https://platformazakupowa.pl/pn/belchatow>
2. a/a