



Janikowo, dnia 22.03.2023 r.

Zamawiający:
GMINA JANIKOWO
ul. Przemysłowa 6
88-160 Janikowo

Wyjaśnienie treści SWZ

Nr postępowania: RIT.ZP.271.3.2023

Nazwa zamówienia: Budowa zeroemisyjnych źródeł ciepła-chłodu i odnawialnych źródeł energii dla poprawy efektywności energetycznej szkół w Gminie Janikowo

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 tj. ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Zamawiający udziela odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, mimo że wniosek wykonawcy nie wpłynął w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 2

Czy w zakresie jest wymiana wszystkich instalacji c.w.u.?

Odpowiedź 2

TAK.

Pytanie 3

Czy w zakresie jest wymiana wszystkich instalacji c.o.?

Odpowiedź 3

TAK.

Pytanie 4

Czy w zakresie jest wymiana wszystkich grzejników na klimakonwektory? Jeżeli szkoły będą ogrzewane/chłodzone klimakonwektorami jaki sens ma wymóg temperatury zasilania z pomp ciepła 70C? Jest to wymóg zbędny mający znaczny wpływ na cenę urządzeń. Czy orientują się Państwo ile będzie kosztowała wymiana wszystkich grzejników na klimakonwektory?

Odpowiedź 4

Tak, w zakresie jest wymiana wszystkich klimakonwektorów. Minimalna moc chłodzenia 1kW/10m2

70° C- konieczność dezynfekcji wody(legionella).

Tak, orientujemy się ile będzie kosztowała wymiana wszystkich grzejników na klimakonwektory.

Pytanie 5

Czy szkoły rzeczywiście potrzebują (active cooling) aktywnego chłodzenia skoro w okresie upałów są wakacje? Dodatkowo z odwiertów dolnego źródła mamy free cooling, który powinien zaspokoić zapotrzebowanie na chłód. Opcja active cooling znacznie wpływa na cenę urządzeń.

Odpowiedź 5

Tak, ponieważ gorące okresy są od maja.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści SWZ, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

.....
Kierownik zamawiającego lub osoba
upoważniona do podejmowania
czynności w jego imieniu

Dariusz Brzeziński
Gminy i Miasta Janikowo

[Podpis]
Dariusz Brzeziński