

Nr sprawy: RZP.271.4.2023

Kwidzyn, dnia 16.03.2023 r.

Strona internetowa prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/um_kwidzyn

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na wykonanie zadania na targowisku miejskim w Kwidzynie

Zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2021 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do ww. postępowania. Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego zmieniająca lub uzupełniająca zapisy dokumentacji przetargowej stanowi integralną część SWZ i staje się wiążąca i nadrzędna w stosunku do pierwotnych zapisów SWZ.

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający dopuszcza posadowienie stóp na gruncie nośnym poprzez zastosowanie pali lub studni fundamentowych, zamiast wymiany gruntu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu posadowienia stóp fundamentowych z zastrzeżeniem, że wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej w zakresie posadowienia leży w gestii Wykonawcy.

ZMIANA!

Zamawiający rezygnuje z zapisu w SWZ pkt III Opis przedmiotu zamówienia „Istniejąca kostka do przełożenia, wymiana jedynie na częściach zdegradowanych”.

Należy wycenić wymianę kostki betonowej na całej powierzchni objętej zakresem robót wskazanej w załączniku „ZAKRES”. Zaleca się zastosowanie kostki prostokątnej o jednakowych wymiarach, o grubości min 8 cm, kolor grafitowy.

Od powyższego rozstrzygnięcia przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale IX - „Środki ochrony prawnej” ww. ustawy Pzp.

Z poważaniem

Sprawę prowadzi:

Iwona Milewska tel. 055 6464 760,

e-mail: zp@kwidzyn.pl

KOORDYNATOR ZESPÓŁU
ds. Rozwoju Miasta
i Zamówień Publicznych

dr inż. Jakub Kołodziejczyk