

Opole, dnia 24.09.2024 r.

**B/06/2024**

43500.2712.6.2024

**Do:**  
**Uczestnicy postępowania**  
**o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, pn.: **Przebudowa pomieszczeń na II p. seg. G, ul. Oleska 48 na potrzeby Wydziału Lekarskiego.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy, Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonych zapytań dotyczących przedmiotowego postępowania.

**Pytanie 1:**

W przedmiarze robót w pozycji pt. „przełącznik sieciowy SWITCH” jest 3 sztuki, w projekcie 1 sztuka, prosimy o informację ile należy wycenić sztuk przełączników sieciowych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że należy wycenić 3 sztuki przełączników sieciowych SWITCH.

**Pytanie 2:**

Prosimy o potwierdzenie ilości m2 ścianek ELTETE – pozycja 62 PR = 38,8m<sup>2</sup>, według zestawienia materiałów T-20 jest około 19 m<sup>2</sup>, prosimy o podanie prawidłowej ilości m2 ścianek.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że Ilość m2 ścianek ELTETE wynosi 38,8m<sup>2</sup>.

**Pytanie 3:**

W pozycji 2 PR jest wykucie ościeżnic – okno – ilość 19 sztuk, brak w przedmiarze robót montażu nowych? Brak montażu nowych okien? Brak zamurowania otworów? Prosimy o weryfikację informacji.

**Odpowiedź:**

W Przedmiarze robót pozycja 2 d.1.1 jest wykucie – demontaż oknem 19 szt. winno być 2 szt. Nie montujemy nowych okien bowiem jedno okno umieszczone jest w ścianie demontowanej, otwór po następnym oknie jest zamurowany poz. 36 d.1.5.

**Pytanie 4:**

Prosimy o informację prawidłowości PR – pozycja 1 wykucie ościeżnic - drzwi – 19 sztuk, pozycja 63 – montaż nowej stolarki drzwiowej – 17 sztuk, prosimy o weryfikację które ilości są prawidłowe.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zakresem prac w proj. arch-bud. część drzwi jest likwidowana drzwi te znajdują się zatem ilość nowych drzwi 17 szt. jest poprawna.

W związku z powyższym, działając w trybie art. 286 ust. 3 ustawy, celem zapewnienia Wykonawcom odpowiedniego czasu na zapoznanie się z udzielonymi odpowiedziami oraz zmianami SWZ i przygotowaniem oferty, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się z wyjaśnieniami oraz zmianami SWZ i przygotowanie oferty, tj. przedłuża termin składania ofert do dnia **27.09.2024 r. do godz. 10:00**, termin otwarcia ofert na dzień **27.09.2024 r. godz. 10:30** oraz termin związania ofertą do dnia **26.10.2024 r.** Odpowiednie zmiany wprowadzono do treści Rozdziału I Specyfikacji warunków zamówienia [SWZ]: pkt. 17.1.1, pkt. 17.2.1 oraz pkt. 15.1. Aktualna treść **SWZ** stanowi załącznik do niniejszego pisma. Uwzględniając powyższe, Zamawiający działając w trybie art. 286 ust. 6 ustawy, dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu nr 2024/BZP 00488255/01 opublikowanego w dniu 06.09.2024 r. poprzez zmianę treści dotyczących: terminu składania ofert, terminu otwarcia ofert, terminu związania ofertą.

Zgodnie z pkt. 12.11 SWZ jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

**Z-ca KANCLERZA**

*mgr Cezary Pawęzki*

*Załączniki:*

*B-06-2024 SWZ zmiana 24-09-2024*

*B-06-2024 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia*