

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 14.06.2024 r.

IR.ZP.EM.271.3.24

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW z dnia 13.06.2024 r.
do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (na podst. art. 275 pkt 1 Pzp) dla zadania pn.
Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą poprzez ich przebudowę
w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie do SWZ:

Treść pytania

W nawiązaniu do wyjaśnień z dnia 11.06.2024 zwracam się z prośbą o informację:

1) czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie następującej konstrukcji równoważnej na ul. Polnej:

- Kostka brukowa szara /dwuteownik/ gr 8cm
- Podsypka cem.-piask. 1do 4 gr 3 cm
- Podbudowa z przekruszonego gruzu betonowego gr 40 cm
- Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4 gr 20 cm

Zaproponowana konstrukcja równoważna w sposób znaczący skróci czas wykonania podbudowy oraz zmniejszy utrudnienia dla mieszkańców w czasie prowadzenia prac.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zastosowanie konstrukcji wskazanej w treści powyższego pytania. W załączeniu zaktualizowany przedmiar robót oraz przekrój konstrukcyjny przez jezdnię.

Treść pytania

Proszę o potwierdzenie, iż dla zapewnienia jednorodności, odpowiednich parametrów wytrzymałościowych oraz reżimu technologicznego Zamawiający nie dopuszcza wykonania warstwy poprzez mieszanie cementu z piaskiem w korycie tylko wymaga wbudowania warstwy wytworzonej poza terenem budowy.

Odpowiedź

Zmawiający informuje, iż nie dopuszcza wykonania warstwy poprzez mieszanie cementu z piaskiem w korycie (wykonywane na miejscu), natomiast wymaga wbudowania warstwy z materiału wytworzonego poza terenem budowy.

Burmistrz Miasta i Gminy
Dobrzyń nad Wisłą

/-/ Piotr Wiśniewski