

Zestawienie pomieszczeń			
Kodysgrnacja	Nr	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj pomieszczenia
POZIOM - 1 PIWNICE			
P-1.01	KORYTARZ	PCV	19,2
P-1.03	SALA TENISA STOLOWEGO	PCV	103,4
P-1.03	SŁOWNIA	PCV	33,7
POZIOM 0			
P-0.01	SALA GIMNASTYCZNA, POSADZKA SP.	PCV	153,9
P-0.02	SCENA	PCV	19,2
P-0.03	POKOJ TRENERA	PCV	13,7
P-0.04	MAGAZYN	PCV	15,8
P-0.05	MAGAZYN	PCV	2,9
P-0.06	SZATNIA	PCV	12,6
P-0.07	ŁAZIENKA	PCV	7,2
P-0.08	WC	PCV	2,0
P-0.09	WC	PCV	2,9
P-0.10	ŁAZIENKA	PCV	7,0
P-0.11	WC	PCV	7,1
P-0.12	SZATNIA	PCV	14,8
P-0.13	PRZEDSIÓWEK	PCV	4,7

Legenda - elektryka:

- G

G

– gniazdko wtykowe 230V, podwójne, IP20
- G

G
- gniazdko wtykowe 230V, pojedyncze, IP44
- CW

●
- zasilanie centrali wentylacyjnej, pozostawić zapas przewodu ok 2m
(zakończyć zgodnie z instrukcją dostawcy wybranego urządzenia)
- TAB

●
- zasilanie tablicy wyników, pozostawić zapas przewodu ok 2m
(zakończyć zgodnie z instrukcją dostawcy wybranego urządzenia)
- KE

●
- zasilanie kurtyny elektrycznej, pozostawić zapas przewodu ok 2m
(zakończyć zgodnie z instrukcją dostawcy wybranego urządzenia)
- KO

●
- zasilanie koszy opuszczanych elektrycznie, pozostawić zapas przewodu ok 2m
(zakończyć zgodnie z instrukcją dostawcy wybranego urządzenia)
- AGR

●
- zasilanie agregatu, pozostawić zapas przewodu ok 2m
(zakończyć zgodnie z instrukcją dostawcy wybranego urządzenia)
- WC1, WC2, WSZ

●
- zasilanie wentylatorów kondensacyjnych, pozostawić zapas przewodu ok 2m
(zakończyć zgodnie z instrukcją dostawcy wybranego urządzenia)

Legenda - oświetlenie:

- A1

– oprawa typu PANEL BKL UGR<17 3500lm 24W. Montaż w stropie lub natynkowy
- B1

■

– oprawa typu flood 6500lm 60° 50W IP65. Montaż natynkowy lub zwieszany
- B2

■

– oprawa typu flood 13000lm 60° 100W IP65. Montaż natynkowy lub zwieszany
- C1

●

– oprawa downlight o średnicy 130 mm LED IP54 2500lm 18W. Montaż natynkowy
- D1

—

– oprawa downlight LED 2800lm 18W IP65. Montaż natynkowy lub zwieszany
- E1

●

– oprawa downlight o średnicy 110mm LED IP44 1600lm 15W. Montaż w stropie
- AW1

■

– oprawa LV3N O 1W 1h AT
- AW2

■

– oprawa ETM 3W 1h AT
- AW3

■

– oprawa LV3N R1 1W 1h AT
- AW4

■

– oprawa AXP O 1W 1h AT
- KR1

■

– oprawa IP2 B SE 1h AT
- KR2

■

– oprawa ETM SE 1h AT

Legenda - instalacja przyzywowa:

- K

■

– kosownik, montaż ok 1,2m nad posadzką
- P

■

– przycisk pocigowy, montaż ok 0,9 m nad posadzką
- L

●

– lampko z buczkiem, montaż nad drzwiami

INWESTOR:		Powiat Włodzki	
tytuł:		ul. Prądzyska 3, 05-200 Wodzin	
adres:		Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Wodzinie	
Jednostka projektowa			
PROJEKTANT		mgr inż. Rafał Góra	
SPRAWDZAJĄCY		mgr inż. Włodzisław Dzierża	
OPRACOWAŁ		mgr inż. Mateusz Flaga	

