
CZĘŚĆ A
ISTNIEJĄCA
(NADBUDOWA)
CZĘŚĆ B
PROJEKTOWANA
(ROZBUDOWA)
CZĘŚĆ C
ISTNIEJĄCA
(NADBUDOWA)
KLAPY P.POŻ. EI 120
ZAWÓR P.POŻ. EI 120
Pion went. na poddasze
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
System wentylacyjny: N1/W1
Nawiew: Vn = 1305 m³/h
Wywiew: Vw = 1145 m³/h
Odzysk ciepła: wymiennik obrotowy
Nagrzewnica wodna: 50/35 °C
Pion Ø200
Vn=440 m³/h
/ parter /
Pion Ø200
Vw=360 m³/h
/ parter /
Kanał went. wyciągowej prowadzony nad stropem klatki schod.
Wentylator kanałowy Vw = 90 m3/h
Do wyrzut. dach. 300x300 Vw=900 m3/h
do wyrzutni dach. Ø125mm
kanał napow. EI120 prowadzony nad stropem klatki schod.
ZAWÓR P.POŻ. EI 120
kanał oddymiający EI120 prowadzony nad stropem klatki schod.
Wentylator kanałowy napow. (nad went. oddym.) F400°/2h ; Vn=900 m3/h
Wentylator kanałowy oddym. (pod went. napow.) F400°/2h ; Vn=900 m3/h
Czerpnia ścienna Ø400mm
Wentylator Łazienkowy dwubiegowy
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
System wentylacyjny: N2/W2
Nawiew: Vn = 1030 m³/h
Wywiew: Vw = 755 m³/h
Odzysk ciepła: wymiennik obrotowy
Nagrzewnica wodna: 50/35 °C
Centrala wentylacyjna posadowione nad stropem klatki schodowej
Kanały prowadzone nad stropem klatki schod.
Do wyrzut. dach. 400x400 Vw=1800 m3/h
Do wyrzut. dach. 300x300 Vw=755 m3/h
Kanały wemt Ø100 prowadzone w pomieszczeniach
Wentylator kanałowy Vw = 75 m3/h
Wentylator kanałowy Vw = 180 m3/h
Wyrzut. Ścienna Ø125 Vw = 75 m3/h
Wyrzut. Ścienna Ø250 Vw = 230 m3/h
Kanały prowadzone w przestrzeni poddasza nieużytkowego
Pion 350x200 Vn=1030 m³/h
Pion 250x200 Vw=755 m³/h
Kanały prowadzone w przestrzeni poddasza nieużytkowego
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
System wentylacyjny: N3/W3
Nawiew: Vn = 1980 m³/h
Wywiew: Vw = 1800 m³/h
Odzysk ciepła: wymiennik obrotowy
Nagrzewnica wodna: 50/35 °C
Centrala wentylacyjna posadowione nad stropem sali konferencyjnej
Czerpnia ścienna nad połacią dachu "C"
1030 m³/h
1980 m³/h
LEGENDA:
Kanały nawiewne
Kanały wywiewne
Elementy nawiewne
Elementy Wywiewne
OBIEKT
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA 2 BUDYNKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH WRAZ Z POŁĄCZENIEM FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYM TYCH BUDYNKÓW PRZY UL. STUDZIWODZKIEJ 39 W BIELSKU PODLASKIM
DATA : 02.02.2021
TYTUŁ RYS.
RZUT PIĘTRA –INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
SKALA : 1:100
NR RYS. 14
PROJEKTANT
MGR.INŻ.KRZYSZTOF OLDYŃSKI
UPR. NR BE/138/87
PODPIS :
SPRAWDZAJĄCY
MGR.INŻ.ANDRZEJ FALKOWSKI
UPR. NR PDL/0027/PWOS/05
PODPIS :