

POMIESZCZENIE WĘZŁA CIEPLNEGO
RZUT PIWNIC
skala 1:100

- LEGENDA:
- ① Proj. miejsce węzła 2-funkcyjnego wg odrębnego opracowania oraz odrębnej procedury administracyjnej
 - ② Proj. studzienka schładzająca Ø800mm o głębokości 1,0m z pompką zatapialną, połączyć z istn. kanalizacją
 - ③ Istn. rozdzielacze instalacyjne do pozostawienia
 - ④ Proj. naczynie zbiorcze o pojemności użytkowej 180dm³ dla etapu I dla instalacji c.o
 - ④a Proj. naczynie zbiorcze o pojemności użytkowej 18dm³ dla etapu I dla instalacji c.w.u
 - ⑤ Proj. kanał nawiewny o średnicy Ø160mm zakończony 30cm nad posadzką pomieszczenia węzła
 - ⑥ Proj. kanał wywiewny o średnicy Ø160mm
 - ⑦ Proj. zasobnik c.w.u. o pojemności 300dm³
 - ⑦a Proj. zasobnik c.w.u. o pojemności – wg odrębnego opracowania oraz odrębnej procedury administracyjnej dla budynku restauracji i biur ABW
 - ⑧ Proj. rozdzielacze c.o. Ø65mm
 - ⑨ Proj. obieg c.o. dla restauracji oraz biur ABW (etap II–wg odrębnego opracowania)
 - ⑨a Proj. obieg dla nagrzewnicy wentylacyjnej dla Urzędu Miasta (etap II–wg odrębnego opracowania)
 - ⑩ Proj. obieg c.o. dla Urzędu Miasta – stal Ø50mm wpięcie do istniejącego układu(instalacji) w korytarzu
 - ⑪ Proj. miejsce dla naczynia zbiorczego dla instalacji c.w.u. jako rezerwa dla etapu II wg odrębnego opracowania
- Istniejąca instalacja c.o.
— Zasilanie c.o.
- - - Powrót c.o.
— Woda zimna
— Woda ciepła
- - - Cyrkulacja
- × Elementy do likwidacji
*** PW Proj. pion wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji wg odrębnego opracowania

UWAGA:
Przy realizacji etapu II dla budyku restauracji oraz biur ABW i budynku Urzędu Miasta należy wymienić naczynie zbiorcze zgodnie z doбором oraz opisem w projekcie technicznym

<div><div><div>SAN</div><div>PROJ</div></div></div>		<div>"SAN-PROJ" Usługi Projektowe</div> <div>Janusz Kalamarz</div>			
TEMAT: Docieplenie budynków, przebudowa instalacji c.o., wody i elektrycznej oraz przebudowa pomieszczenia technicznego na wymiennikownię w ramach zadania "Modernizacja budynków Urzędu Miasta Krosna"					
ADRES OBIEKTU:		Działka nr 2541/26 położona w miejscowości Krosno			
TREŚĆ RYSUNKU:		POMIESZCZENIE WĘZŁA CIEPLNEGO – RZUT PIWNIC			
PROJEKTOWAŁ:		imię i nazwisko	specj.	nr upr.	podpis
mgr inż. Marek Kosior		sanit.		12/98	
OPRACOWAŁ:					
inż. Paulina Gurak		sanit.			
SPRAWDZIŁ:				PDK/0032	
inż. Janusz Mokrzycki		sanit.		POOS/04	
STADIUM		DATA	BRANŻA		SKALA
PW		22-02-2024	sanitarna		1:100

