SCHEMAT TECHNOLOGICZNY



LEGENDA:

1. Proj. węzeł cieplny wg odrębnego opracowania dla potrzeb c.o.+c.w.u.(etap I) +wentylacja(etap II–wg odrębnego opracowania)
3. Proj. rurociąg zasilający rozdzielacz c.o. ø65mm
3a. Proj. rurociąg powrotny c.o. ø65mm
4. Czujnik temperatury
5. Membranowy zawór bezpieczeństwa dla instalacji c.o.
6. Manometr
7. Pompa obiegowa c.o. (Urząd Miasta)
7a. Pompa obiegowa c.o. (restauracja+ABW)
7b. Pompa obiegowa na nagrzewnicę wentylacyjną (Urząd Miasta)
8. Proj. rozdzielacz c.o. ø65mm
9. Zawór odcinający
10. Zawór spustowy
11. Zawór odpowietrzający
12. Naczynie wzbiorcze przeponowe o poj.180 dm^3 dla instalacji c.o.
13. Złącze samoodcinające
14. Zasobnik wody o poj. 300 dm^3
14. Zasobnik wody dla budynku restauracji oraz biur ABW wd odrębnego opracowania
15. Naczynie wzbiorcze przeponowe o poj. 18 dm^3 dla instalacji c.w.u.
15a. Naczynie wzbiorcze przeponowe dla instalacji c.w.u. wg odrębnego opracowania dla restauracji oraz biur ABW
16. Membranowy zawór bezpieczeństwa dla instalacji c.w.u.
17. Zawór zwrotny
18. Pompa cyrkulacyjna c.w.u. (Urząd Miasta)
18a. Pompa cyrkulacyjna c.w.u. wg odrębnego opracowania dla restauracji oraz biur ABW
19. Filtr siatkowy
20. Zawór termostatyczny do c.w.u.
21. Odcinek zaślepiony w celu późniejszej rozbudowy instalacji ciepłej wody dla restauracji oraz biur ABW
22. Termometr
23. Zawór mieszający–obieg dla budynku Urzędu Miasta
24. Zawór mieszający–obieg dla budynku restauracji oraz biur ABW wg odrębnego opracowania
25. Zawór termostatyczny
26. Pompa obiegowa c.w.u. (Urząd Miasta)
26a. Pompa obiegowa c.w.u. wg odrębnego opracowania dla restauracji oraz biur ABW
27. Pompa c.o.

- zasilanie węzła wg odrębnego opracowania
- zasilanie c.o.
- powrót c.o.
- instalacja c.w.u.
- instalacja wody zimnej
- cyrkulacja c.w.u.
- zakres opracowania
- układy wg odrębnego opracowania

UWAGA:
Przy realizacji etapu II dla budyku restauracji oraz biur ABW i budynku Urzędu Miasta należy wymienić naczynie wzbiorcze zgodnie z doborem oraz opisem w projekcie technicznym

SAN PROJ	"SAN-PROJ" Usługi Projektowe Janusz Kalamarz
TEMAT:	Docieplenie budynków, przebudowa instalacji c.o., wody i elektrycznej oraz przebudowa pomieszczenia technicznego na wymiennikownię w ramach zadania: "Modernizacja budynków Urzędu Miasta Krosna"
ADRES OBIEKTU:	Działka nr 2541/26 położona w miejscowości Krosno
TREŚĆ RYSUNKU:	SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

imię i nazwisko	specj.	nr upr.	podpis	NUMER RYSUNKU
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Marek Kosior	sanit.	12/98		2
OPRACOWAŁ: inż. Paulina Gurak	sanit.			
SPRAWDZIŁ: inż. Janusz Mokrzycki	sanit.	PDK/0032 PODS/04		

STADIUM	DATA	BRANŻA	SKALA
PT	22–02–2024	sanitarna	–