

Pruszcz Gdański, 7 stycznia 2019 r.

Znak DL/AK/2019

Dotyczy: Budowa instalacji oczyszczania spalin kotłów OP-130 nr 5 i nr 6 w Elektrociepłowni w Elblągu

Znak sprawy: ZP/EKO/141/2018/AK

Numer ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (witryna TED):

2018/S 228-522628 z dnia 27.11.2018r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

W związku z otrzymaniem przez ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o., zwaną dalej „Zamawiającym” pytania dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, ENERGA Wytwarzanie SA, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 37

Prosimy o zmianę warunków dotyczących ubezpieczeń w załączniku do Umowy zgodnie z poniższymi zmianami:

- pkt. 2.1.1. wykreślenie: „zamawiający i jego przedstawiciele”,
- pkt. 2.1.6 obniżenie limitu odpowiedzialności do kwoty: 2 mln PLN,
- pkt. 2.1.7 obniżenie limitu odpowiedzialności do kwoty: 2 mln PLN,
- pkt. 2.1.8 obniżenie limitu odpowiedzialności do kwoty: 2 mln PLN,
- wykreślenie pkt. 2.1.13,
- pkt. 2.2. dodanie na końcu słów, „ale nie dłużej niż 36 miesięcy”,
- pkt. 2.4. zmiana akceptowanego poziomu franszyzy redukcyjne na: 20.000,00 PLN, dla czystych strat finansowych, ryzyka wibracji oraz szkód produktowych: 10% wartości szkody nie mniej niż 20.000,00 PLN,
- pkt. 3.3. wykreślenie słów zaczynających się od: „Zamawiający i jego przedstawiciela...” do końca zdania,
- wykreślenie pkt. 9.1. oraz 9.2.,

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 54

Załącznik III A – UMOWA

DZIAŁ 8 - GWARANCJE

8.4.2.3

Jeżeli podczas Pomiarów Gwarancyjnych nie zostaną osiągnięte wymagane Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy B (kolumna nr 4 tabeli 8.3.4) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o ile Wykonawca nie wykaże, że zgodnie z postanowieniami Umowy nie ponosi odpowiedzialności za nieosiągnięcie Gwarantowanych Parametrów Technicznych, to będzie to traktowane jako wada w funkcjonowaniu Instalacji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i Wykonawca zapłaci kary umowne, naliczone zgodnie z Działem 9, **przy czym Wykonawca ma prawo, po nieudanych Pomiarach Gwarancyjnych, do co najmniej jednej próby podjęcia działań nakierowanych na osiągnięcie parametrów, które nie zostały osiągnięte podczas pierwszych Pomiarów Gwarancyjnych.**

Odpowiedź

zmienia pkt 8.4.2.3 Umowy, który otrzymuje następującą treść:

„Jeżeli podczas Pomiarów Gwarancyjnych nie zostaną osiągnięte wymagane Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy B (kolumna nr 4 tabeli 8.3.4) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o ile Wykonawca nie wykaże, że zgodnie z postanowieniami Umowy nie ponosi odpowiedzialności za nieosiągnięcie Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy B, to będzie to traktowane jako wada w funkcjonowaniu Instalacji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Wykonawca, po nieudanych Pomiarach Gwarancyjnych, ma prawo do dokonania działań naprawczych w terminie określonym przez Zamawiającego i uzgodnionym z Wykonawcą lecz nie dłuższym niż 45 dni liczonych od daty otrzymania wyników z pierwszych Pomiarów Gwarancyjnych.

Ponowne Pomiarzy Gwarancyjne, wykonane zostaną na koszt Wykonawcy, przy czym wykonawca ponownych Pomiarów Gwarancyjnych wybrany zostanie przez Zamawiającego.

Jeżeli w trakcie ponownych Pomiarów Gwarancyjnych nie zostaną osiągnięte wymagane Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy B, pomimo naprawy wykonanej przez Wykonawcę, w terminie określonym przez Zamawiającego i uzgodnionym z Wykonawcą, Zamawiający będzie uprawniony do naliczania kar umownych określonych w Dziale 9 Umowy.

W przypadku, gdy prace związane z osiągnięciem wymaganych Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy B spowodują Niedyspozycyjność Zamawiającego naliczy Wykonawcy kary umowne zgodnie z pkt 9.3 lit a) Umowy.

Wykonawcy nie będzie przysługiwało powtórne prawo do wykonania działań naprawczych w celu osiągnięcia wymaganych Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy B.”

Z poważaniem

Pełnomocnik Zarządu
ds. przetargów

Księżyno-Łojko
Agnieszka Kołodziejska-Łojko