

Adres:

iPRA Biuro Usług Projektowych**Ul. Kadyiego 8, 38-200 Jasło**

Wasz znak:

Data:

Nasz znak: DW/S/646/026/2023

Data: 30.03.2023

Dotyczy: Warunki techniczne dotyczące przyłączenia 25 budynków z Ropicy Polskiej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej od ulicy Reja w Gorlicach.

Kanalizacja sanitarna

- Miejsce włączenia wykonana działce 2539.
- MPGK Sp. z o.o. zlecało odrębnym opracowaniem wykonanie projektu odcinka kanalizacji sanitarnej od ulicy Reja do działki 2539.
- Kanalizację sanitarną należy wykonywać z rur **min** PVC-U D-200 x 5,9 SN8 aby zachowała odpowiednią sztywność obwodową.
- Studnie rewizyjne szczelne (z uszczelkami) oraz szczelne włazy (z uszczelkami)

Przed planowaną studnią przyłączeniową należy zaprojektować i wykonać studnie pomiarową.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Janusz Ząbek