

Opis przedmiotu zamówienia
do postępowania na realizację zamówienia pn.:

**Jednorazowa dostawa armatury wodociągowej dla realizacji zdania
pn.: Montaż regulatora ciśnienia – ul. Siedem Źródeł, Kielce.**

Część VIII – Kołnierzowy przepływomierz elektromagnetyczny WaterMaster:

- 1. Kołnierzowy przepływomierz elektromagnetyczny WaterMaster ø100 mm zasilany
sieci energetycznej – 1 szt.**

**Wymagania techniczne dotyczące kołnierzowego przepływomierza elektromagne-
tycznego WATERMASTER ø100 mm:**

1. korpus z kołnierzami wykonany z żeliwa sferoidalnego min. GJS-400;
2. elementy żeliwne zewnętrzne i wewnętrzne w całości zabezpieczone powłoką antykorozyjną min 150 µm;
3. zasilanie sieciowe 230V;
4. typ rozłączny;
5. komunikacja cyfrowa poprzez protokół MODBUS;
6. klasa dokładności 1 i 2;
7. klasa środowiskowa T50 dla temp wody od 0,1°C do 50°C;
8. stopień ochrony IP68;
9. producent ABB;
10. zastosowanie do sieci wodociągowych (woda pitna);
11. ciśnienie PN16;
12. aktualny atest PZH.