

Opis przedmiotu zamówienia  
do postępowania na realizację zamówienia pn.:

**Jednorazowa dostawa armatury wodociągowej dla realizacji zdania  
pn.: Montaż regulatora ciśnienia – ul. Siedem Źródeł, Kielce.**

**Część V – Filtr siatkowy kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego:**

- 1. Filtr siatkowy kołnierzowy Ø 100 mm – 1 szt.**

**Wymagania techniczne dotyczące kołnierzowego filtra siatkowego:**

1. korpus z kołnierzami, pokrywa wykonany z żeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400;
2. śruby, podkładki, nakrętki stal ocynkowana lub nierdzewna klasa A2;
3. filtr siatkowy ze stali nierdzewnej;
4. trwałe oznakowanie na korpusie: producent, średnica, materiał;
5. wszystkie żeliwne elementy w całości zabezpieczone antykorozyjnie farbą proszkową produkowaną na bazie żywic epoksydowych o grubości minimum 250 mikronów;
6. zastosowanie do sieci wodociągowych (woda pitna);
7. ciśnienie PN16;
8. aktualny atest PZH.

