

Opis przedmiotu zamówienia
do postępowania na realizację zamówienia pn.:

**Jednorazowa dostawa armatury wodociągowej dla realizacji zdania
pn.: Montaż regulatora ciśnienia – ul. Siedem Źródeł, Kielce.**

Część VI – Kształtka montażowo-demontażowa:

- 1. Kołnierzowa kształtka montażowo-demontażowa Ø 100 mm – 1 szt.**

Wymagania techniczne dotyczące kołnierzowej kształtki montażowo-demontażowej:

1. korpus zewnętrzny i wewnętrzny z kołnierzami wykonany z żeliwa sferoidalnego min. GJS-400;
2. kołnierz wewnętrzny wykonany ze stali węglowej konstrukcyjnej;
3. uszczelka gumowa EPDM;
4. elementy stalowe, żeliwne zewnętrzne i wewnętrzne w całości zabezpieczone powłoką antykorozyjną min 250 µm;
5. śruby, podkładki, nakrętki klasa 8.8, łby sześciokątne, stal ocynkowana lub nierdzewna klasa A2;
6. regulacja długości min. +/- 25 mm;
7. trwałe oznakowanie na korpusie: producent, średnica, materiał;
8. zastosowanie do sieci wodociągowych, (woda pitna);
9. służąca do łatwego montażu i demontażu armatury;
10. ciśnienie PN16;
11. aktualny atest PZH.

