

Opis przedmiotu zamówienia  
do postępowania na realizację zamówienia pn.:

**Jednorazowa dostawa armatury wodociągowej dla realizacji zdania  
pn.: Montaż regulatora ciśnienia – ul. Siedem Źródeł, Kielce.**

**Część VII – Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym DR300:**

**1. Regulator ciśnienia kołnierzowy  $\varnothing 100$  mm – 1 szt.**

**Wymagania techniczne dotyczące regulatora ciśnienia z zaworem pilotowym DR300:**

1. korpus z kołnierzami wykonany z żeliwa sferoidalnego min. GJS-400;
2. elementy żeliwne zewnętrzne i wewnętrzne w całości zabezpieczone powłoką antykorozyjną min 250  $\mu\text{m}$ ;
3. stożek regulacyjny, sprężyna, gniazdo zaworu wykonane ze stali nierdzewnej;
4. natężenie przepływu wody min 1m<sup>3</sup>/h;
5. producent Honeywell;
6. zastosowanie do sieci wodociągowych (woda pitna);
7. ciśnienie nominalne PN 16;
8. aktualny atest PZH.