

**Powiat Piotrkowski**

97-300 Piotrków Tryb. ul. J. Dąbrowskiego 7

NIP: 7712305343

Zarząd Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb.

97-300 Piotrków Tryb. ul. J. Dąbrowskiego 12

Piotrków Tryb. 19.01.2024 r.

**Wszyscy Wykonawcy  
biorący udział w postępowaniu**

DP-II.2200.52.2023.MC

**WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SWZ**

Działając na podstawie art. 284 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1605, 1720), zawiadamia się, że w dniu 17.01.2024 r. i 18.01.2024 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie pytań dotyczących zamówienia pn.:

**Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1913E w m. Kłudzice**

**Pytanie 1**

Zgodnie z zamieszczonym projekcie SOR wszystkie znaki pionowe należy zamontować w gniazdach typu RS. Z doświadczenia Wykonawcy wynika, że takie gniazda stosuje się zazwyczaj na wysepkach dzielących i przejściach dla pieszych, natomiast koszt tych gniazd, jeżeli trzeba je zastosować dla wszystkich znaków, niepotrzebnie zawyży ceny składanych ofert. Czy Zamawiający potwierdza, że wszystkie znaki pionowe mają być zamocowane w gniazdach typu RS?

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający potwierdza, iż do montażu słupków pionowych znaków drogowych należy użyć gniazd RS ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Nie ma konieczności stosowania gniazd typu RS dla montażu znaków pionowych. Można zastosować inny sposób montażu gwarantujący trwałość i zgodny z przepisami oraz sztuką budowlaną.

**DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Piotrkowie Trybunalskim**

*inż. Zbigniew Starosta*