


Studzienka kanalizacyjna betonowa

typ 1000 z C35/40



UWAGA:

Zabezpieczenie włazów żeliwnych stosować wyłącznie w terenie nieutwardzonym

Dla studni betonowych należy:

- Zastosować stopnie złazowe żeliwne powlekane.
- Zastosować systemowe pokrywy studzienne 1000/625

Rysunek:	Studnia rewizyjna 1000 mm.		
Tema:	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Parkowej w Gołanicach		
Adres:	rejon ul. Parkowej w Gołanicach gm. Świątęchowa, dz. o nr ewid.: 54, 90/1, jedn. ewidencyjna Świątęchowa, obręb Gołanice		
Skala:	-	Projektant:	mgr inż. Łukasz Fliszer WKP/0344/POOS/09
		Pracodawcy:	mgr inż. Leszek Kołodziej WKP/0348/POOS/12
Nr rys.:	5	Asystent:	