



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzeszowie

Rzeszów, dnia 05.01.2024 r.

TI/226/002/2024

Do Wszystkich Wykonawców

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, którego wartość nie przekracza progów unijnych, Nr P-31/2023 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zafęskiej i hr. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie”

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie w odpowiedzi na pytania Wykonawcy informuje:

Pytanie 1.:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania równoważnego dla rur przeciskowych kamionkowych, rur przeciskowych CFW-GRP OD 276mm , grubość ścianki $s=24,5\text{mm}$, SN 1 000 000 N/m² z łącznikami ze stali nierdzewnej, wykonanych z żywicy poliestrowej, wzmacnianych ciętym i ciągłym włóknem szklanym z wypełniaczem z czystego piasku kwarcowego (bez węgla wapnia) ? Współczynnik średni chropowatości na odcinku 2,5 mm nie większy niż 6,5 mikrometra potwierdzony badaniami niezależnego laboratorium według PN EN ISO 4287. Wytrzymałość na ścieranie jako średni ubytek materiału $\leq 0,2\text{mm}$ po 100 000 cykli wg EN 295-3. Rury posiadają Krajową Ocenę Techniczną IBDiM. Długoterminowa nasiąkliwość materiału(2 tys godzin) CFW-GRP rur w klasie ciśnienia PN1 nie większa niż 0,7 % potwierdzona raportem z badań niezależnej jednostki badawczej. Wskaźnik pełzania w środowisku wodnym 0,7 badany wg ISO 10468:2018. Powyższe parametry są potwierdzone w KDwu zgodnej z normą PN-ISO 25780. Szttywność obwodowa rur SN zostanie potwierdzona obliczeniami na podstawie wytycznych wg DWA-A 161 dla rur GRP instalowanych metodą przeciskową.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania rur GRP jako przewodowych w przedmiotowej inwestycji.

Odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu oferty.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Marek Ustrobiński

Podpis Zamawiającego



Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Naruszewicza 18, 35-055 Rzeszów
Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS 0000185541, NIP: 813-33-36-039
BDO 000022197, tel. 17 85 09 600, fax: 17 85 09 658
email: sekretariat@mpwik.rzeszow.pl, www.mpwik.rzeszow.pl

K R Y S Z T A Ł Y
PRZETARGÓW
PUBLICZNYCH

