






OZNACZENIA:


- 


Maszt odgromowy na trójnogu h=4m
- 


Maszt izolacyjny na trójnogu h=4m
- 

Złącze krzyżowe czterośrubowe.
- 

Zwód poziomy podwyższony z linki 50mm²
- 


Zasięg strefy ochronnej na wysokości montażu paneli fotowoltaicznych
- 


Istniejąca instalacja odgromowa
- 

Panele fotowoltaiczne
- 

Przewód odprowadzający z drutu Fe/Zn Ø8mm układany na wspornikach w odstępach 1-1,5m

OZNACZENIA:

- 

- jednostka zewnętrzna split
- 

- instalacja chłodnicza - montaż wg DTR urządzenia lub wg dokumentacji w indywidualnym wykonaniu
- nr pionu (przejście przez dach)

Obiekt:	BUDYNEK ADMINISTRACYJNY URZĘDU GMINY BEŁCHATÓW	Branża:	sanitarna
Adres:	ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów	Data:	05.2022r
Inwestor:	URZĄD GMINY BEŁCHATÓW	Nr rys:	2
Przedmiot:	KLIMATYZACJA POMIESZCZEN II PIĘTRA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO URZĘDU GMINY BEŁCHATÓW - rzut dachu		
Projektant:	Rafał Wyszowski	Podpis projektanta:	
nr uprawnień:	LOD/3400/PWBS/17	skala:	