



UNIwersytet
WArmińsko-MAzurski w Olsztynie

mgr inż.

Bogusław Stec

KANCLERZ

UWM.DZP.243.726.2024
Postępowanie nr: 146/2024/TP-1/DZP

Olsztyn 25 kwiecień 2024 r.

***Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu***

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania nr 146/2024/TP-1/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: Modernizacja pomieszczeń I i II piętra na potrzeby kierunku Fizjoterapia w budynku przy ul. Prawocheńskiego 13 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), przedstawia odpowiedzi na otrzymane zapytania:

Pytanie nr 1:

W związku z występowaniem znacznych różnic w wysokości posadzek w poszczególnych pomieszczeniach II piętra, większych niż grubość założonej w przedmiarze wylewki samopoziomującej, prosimy o udzielenie informacji czy pomiędzy pomieszczeniami mają zostać pozostawione progi w drzwiach wysokości do 2cm, czy też należy wycenić wyrównanie posadzek do jednego poziomu.

Odpowiedź:

Należy wycenić wyrównanie poziomów we wszystkich pomieszczeniach.

Pytanie nr 2:

Prosimy też o informację czy należy wycenić demontaż parkietu i ewentualnych mas klejowych/bitumicznych, które nie są uwzględnione w przedmiarze.

Odpowiedź:

Tak należy wycenić roboty demontażowe.

Pytanie nr 3:

W łazience na II piętrze przewiduje się montaż 2szt misek ustępowych, natomiast założona w przedmiarze ilość ścianki z HPL nie wystarczy na wykonanie ich osobnej zabudowy. Prosimy o udzielenie informacji czy należy wycenić utworzenie dwóch oddzielnie zamykanych kabin z HPL wg indywidualnego wyliczenia powierzchni ścianek?

Odpowiedź:

Tak należy uwzględnić utworzenie dwóch oddzielnie zamykanych kabin z HPL wg indywidualnego wyliczenia powierzchni ścianek.

Pytanie nr 4:

Istniejące wymiary otworów okiennych są większe niż wymiary otworów przyjęte w przedmiarze robót. Prosimy o udzielenie informacji czy nowe okna należy dostosować wymiarem do istniejących otworów, czy przewiduje się zamurowania?

Odpowiedź:

Nowe okna należy dostosować wymiarem do istniejących otworów.

UNIwersytet WArmińsko-MAzurski w Olsztynie

ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn
tel. (89) 523 37 66, (89) 523 33 44 kanclerz@uwm.edu.pl
fax (89) 523 43 66 www.uwm.edu.pl



Pytanie nr 5:

Prosimy o udzielenie informacji jakie ilości rurociągu CO przewidziane są do ukrycia się w ścianach? Opis tego nie precyzuje, przedmiar zawiera sumarycznie 2mb, a suma rur ewentualnie wymagających ukrycia stwierdzona na podstawie dokonanej wizji lokalnej wynosi od kilkunastu metrów wzwyż.

Odpowiedź:

W wycenie należy uwzględnić 42,5 mb rur do ukrycia.

Pytanie nr 6:

Prosimy o informację jaki jest zakres prac teletechnicznych. Opis przedmiotu zamówienia zawiera zapis "Instalacja teletechniczna nie ulega modernizacji" oraz "zabezpieczenie instalacji teletechnicznych na czas prac budowlanych", natomiast w dokumentach udostępnionych przez Zamawiającego znajduje się przedmiar robót teletechnicznych.

Odpowiedź:

W opisie technicznym błędnie jest zapisane, że "Instalacja teletechniczna nie ulega modernizacji". Powinno być, Instalacja teletechniczna podlega modernizacji" Zakres prac określony jest w przedmiarze robót.

Pytanie nr 7:

Porównując udostępnioną dokumentację z inwentaryzacji obiektu z przedmiarem robót budowlanych stwierdziliśmy że w dziale 1.7 Korytarz I piętro nie uwzględniono pomieszczenia o nazwie "korytarzyk" o wymiarach: 3,02x2,52. Prosimy o korektę przedmiaru w pozycjach: 132, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148.

Odpowiedź:

W pozycjach 132, 136-140 ilość powinna wynosić 146,787 m², pozycja 141 powinna wynosić 4,60 m² poz. 142 bez zmian pozycje 143-145 i 148 ilość powinna wynosić 20,614 poz. 146 ilość powinna wynosić 32,94 mb. Poz. 147 powinna wynosić 4,60 m².

Łączę wyrazy szacunku

KANCLERZ

mgr inż. Bogusław Stec
(podpisano elektronicznie)

Sprawę prowadzi:

Dorota Borkowska

Tel. (89) 523-34-72

e-mail: dorota.borkowska@uwm.edu.pl