

Dobromierz, dnia 30 listopada 2023 r.

Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szymanów i Siodłkowice do drogi krajowej DK34**” w ramach projektu PROW pn. „**Rozwój systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Dobromierz**” numer postępowania: **ZP.271.14.2023.**

1. Zwracamy się z prośbą o podanie punktów pracy pomp poszczególnych pompowni sieciowych.

Odp.: Odpowiedź na Państwa pytanie znajduje się w plikach załączonych do niniejszych wyjaśnień.

2. Prosimy o udostępnienie przedmiaru w wersji edytowalnej.

Odp.: Przedmiar w wersji edytowalnej stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

3. „W jaki sposób etapy ujęte w przedmiarach robót (etap III zakres Drogi Powiatowej, etap III zakres Gminy, zakres IV zakres Drogi Powiatowej, etap IV zakres Gminy, etap IV zakres zasilania pompowni ścieków) mają korelację w etapie 1 i etapie 2 ujętymi w SWZ (który z etapów przedmiarów robót odpowiada etapowi z SWZ).”

1. Etap nr 1 – zakres drogi powiatowej (SWZ)

- etap III zakres Drogi Powiatowej (przedmiar)

- etap IV zakres Drogi Powiatowej (przedmiar)

- etap IV zakres zasilania pompowni ścieków (przedmiar) - zasilanie pompowni Ps7, zasilanie pompowni Ps4

2. Etap nr 2 – zakres gminny (SWZ)

- etap III zakres Gminy (przedmiar)

- etap IV zakres Gminy (przedmiar)

- etap IV zakres zasilania pompowni ścieków (przedmiar) - zasilanie pompowni Ps6, zasilanie pompowni Ps8

4. „Czy w zakres związany z wykonaniem pompowni dotyczy wykonania tylko ich zasilania (zgodnie z opisem SWZ), czy kompleksowym ich wykonaniem (zgodnie z przedmiarem „etap IV zakres zasilania pompowni ścieków”).”

Odp.: Zakres prac obejmuje kompleksowe wykonanie zgodnie z przedmiarem.

Wójt
(-) Jerzy Ulbin