K-2

Podziałka 1:100/500



P.p.=90,00

Rzędna istniejącego terenu	103,62		103,58		103,35	103,22
Rzędna dna proj. kanału	100,55		100,73		100,84	100,90
Długość odcinka		36,00		33,00	21,00	12,00 0,00
Proj. spadek kanału, odległość	L=69,00					i=5,0 ‰
Proj. średnica nominalna, materiał	DN200					
Hektometr i odległości	0	18,00	36,00	40,50	57,00	69,00
Hg=3,07 Ht, g.ods=0,80			Hg=2,85			Hg=2,33

K-1.1

Podziałka 1:100/500



P.p.=90,00

Rzędna istniejącego terenu	103,86	103,86		104,02
Rzędna dna proj. kanału	101,22	101,26		101,38
Długość odcinka	8,00	0,00	24,00	0,00
Proj. spadek kanału, odległość	L=32,00			i=5,0 ‰
Proj. średnica nominalna, materiał	DN200			
Hektometr i odległości	0	8,00	15,30	32,00
Hg=2,64 Ht, g.ods=0,80		Hg=2,60	Ht, g.ods=0,80	Hg=2,64

K-2.1

Podziałka 1:100/500



P.p.=90,00

Rzędna istniejącego terenu	103,58		103,58
Rzędna dna proj. kanału	101,22		101,26
Długość odcinka		7,00	
Proj. spadek kanału, odległość	L=7,00		i=5,0 ‰
Proj. średnica nominalna, materiał	DN200		
Hektometr i odległości	2,80	7,00	
Hg=2,36 Ht, g.ods=0,80			Hg=2,33

K-12

Podziałka 1:100/500



P.p.=95,00

Rzędna istniejącego terenu	108,18		108,18
Rzędna dna proj. kanału	106,60		106,63
Długość odcinka		5,00	
Proj. spadek kanału, odległość	L=5,00		i=5,0 ‰
Proj. średnica nominalna, materiał	DN200		
Hektometr i odległości	0	5,00	
Hg=1,58 Ht, g.ods=0,80			Hg=1,36

Długość wszystkich przewodów: 113,0 [m]

Nr profilu	Nazwa	Długość [m]	Węzły
4	K-12	5,0	S1-SR
3	K-2.1	7,0	S1-SR
2	K-1.1	32,0	S3a-S2
1	K-2	69,0	S1-S2

Projektował: inż.L.Przybylak | Data 09.12.2021 | Podziałka

Biuro projektów Lech Przybylak

Rysunek 13

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niepart