

BURMISTRZ RAKONIEWIC

Rakoniewice, dnia: 08.08.2024r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji pn. „Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Rakoniewice”

Znak sprawy GG.271.9.2024.TS

W dniach 06,07.08.2024 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące w/w zamówienia.

Pytanie nr 1

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści oprawy wyposażone w 2 klamry ze stali nierdzewnej umożliwiające bez narzędziowe otwarcie komory elektrycznej.

Odpowiedź

Zamykanie/otwieranie oprawy przy pomocy jednego klipsa ma szereg przewag nad rozwiązaniem z dwoma klipsami:

- zmniejsza liczbę elementów mogących ulec uszkodzeniu;
- eliminuje naprężenie spowodowane nierównomiernym naciskiem na uszczelkę i klips po zwolnieniu/zamknięciu drugiego klipsa;
- pozwala monterowi na posługiwanie się jedną ręką przy otwieraniu lub zamykaniu oprawy – drugą może się w tym czasie asekurować, trzymać w niej narzędzie itp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2

Wnoszę o wykreślenie zapisu dotyczącego wymagania montażu tylko opraw wyprodukowanych na terenie Unii Europejskiej, jako niezgodnego z przepisami art. 99 ust. 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zabraniają one stosowania opisu przedmiotu zamówienia w sposób mogący utrudniać uczciwą konkurencję, między innymi poprzez wskazywanie pochodzenia produktu. Zgodnie z art. 99 ust. 4 ustawy Pzp: „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów”. Powyższe zostało potwierdzone wyrokiem w najnowszym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej w

sprawie KIO 1743/24 (dot. Modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Kozięgłowy). Po rozpoznaniu sprawy Izba uznała, że przenoszenie do Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”) i Opisu Przedmiotu Zamówienia („OPZ”) wymagania § 8 ust. 5 Regulaminu, nakładającego na wykonawców obowiązek oferowania opraw wyprodukowanych na terenie Unii Europejskiej, wprost narusza regulację art. 99 ust. 4 ustawy Pzp oraz nakazała usunięcie tego wymagania ze SWZ (str. 6 – 7 wskazanego wyroku). Izba wskazała również, że w świetle hierarchii aktów prawnych w RP zapis Regulaminu Programu Inwestycji Strategicznych „Rozświetlamy Polskę” dot. produkcji opraw na terenie Unii Europejskiej jest bezskuteczny. Regulamin nie jest bowiem źródłem powszechnie obowiązującego prawa w rozumieniu art. 87 Konstytucji RP, w związku z czym poszczególne zapisy Regulaminu nie mogą pozostawać w sprzeczności z aktami prawa rangi ustawowej, a więc Regulamin nie może pozostawać w sprzeczności z przepisami ustawy Pzp.

* w załączeniu kopia wyroku Krajowej Izby Odwoławczej- syg. akt KIO 1734/24

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Powyższy wymóg został zastrzeżony w Regulaminie Programu Inwestycji Strategicznych „Rozświetlamy Polskę i jest warunkiem kwalifikowalności wydatków poniesionych przez Zamawiającego na realizację przedmiotu zamówienia publicznego

Burmistrz Rakoniewic

/-/ dr Gerard Tomiak