



G m i n a

DĄBROWA

49-120 Dąbrowa, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, tel./fax /077/ 464-10-10
<http://www.gminadabrowa.pl>, e-mail: ug@gminadabrowa.pl
NIP: 991-04-58-640, REGON 531 413 047

Dąbrowa, dn. 10 stycznia 2022 r.

OR.271.23.2021

Do wiadomości

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest „Budowa budynku sali gimnastycznej przy publicznej szkole podstawowej w Naroku wraz z szatnią”.

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy PZP, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Czy wyposażenie Sali gimnastycznej i łącznika (sportowe, meblowe) jest w zakresie zadania? Jeśli tak prosimy o udostępnienie zestawienia.

Odp.: Zestawienie wyposażenia sali gimnastycznej i łącznika:

KOSZYKÓWKA

MOCOWANIE TABLICY:

Wykonane z profili stalowych, malowane lakierem proszkowym, mocowane jest do ścian obiektu. Umożliwia złożenie tablicy koszykówki równoległe do ściany przez ręczne odciążenie blokady przy pomocy specjalnego uchwytu.

Przeznaczona do mocowania wszystkich rodzajów tablic.

Stosowana przy odległości od czoła tablicy do ściany od 80 cm do 300 cm.

Dodatkowo wyposażona w linki odciążowe stabilizujące ramię konstrukcji.

TABLICA DO KOSZA:

Wykonana ze szkła hartowanego o grubości 12 mm, osadzonego na ramie metalowej z bez otworowym systemem mocowania płyty szklanej do ramy głównej.

SIATKÓWKA

SŁUPKI DO SIATKI

Słupki wykonane z profili aluminiowych, owalnych 100/120 mm wzmocnionych, mocowanych w tulejach.

Mechanizm naciągowy śrubowy znajdujący się wewnątrz słupka, przesuwany z zastosowaniem mimośrodów, ułatwiającego ustawienie i zablokowanie naciągu siatki w określonym położeniu poprzez zaciśnięcie blokady.

Pięć punktów mocowania siatki do naciągu na każdym słupku.

Płynna regulacja wysokości siatki.

SIATKA DO SIATKÓWKI

Wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, grubość splotu 4 mm.

Wymiar 9,50 m x 1,00 m.

Posiada linkę oraz boczne wzmocnienia prętami z włókna szklanego.

Górna część siatki obszyta jest białą taśmą o szerokości 7 cm, a dolna 5 cm.

Mocowana do słupków linkami naprężającymi w 6-punktach.

Dodatkowe rolki zwrotne umożliwiające przesunięcie siatki w stanie naprężonym.

TENIS

SIATKA DO TENISA

Siatka do tenisa Siatka nowej generacji, najwyższej jakości.

Wymiary: 12,72 m x 1,07 m.

Wykonana z poliestru, grubość splotu 3,5 mm, perfekcyjny kształt, optymalna przejrzystość, nie ulega deformacji.

Górna krawędź siatki zakończona jest taśmą z tkaniny poliestrowej.

Siatka z linką stalową, powlekaną tworzywem sztucznym o długości 13,20 m.

SŁUPKI DO TENISA 1 KPL

Słupki do tenisa aluminiowe, wykonane z profilu aluminiowego, okrągłego 83 mm, mocowane w tulejach.

Mechanizm naciągowy śrubowy wewnątrz słupka wraz z korbą do napinania siatki, na drugim słupku hak zaczepowy.

Słupki wyposażone w pręt aluminiowy służący zaczepieniu siatki do bocznej ścianki.

PIŁKA NOŻNA

BRAMKI DO PIŁKI NOŻNEJ SZT 2

Wykonane z profilu aluminiowego anodowanego, wzmocnionego - ożebrowanego, owalnego 100/120 mm.

Mocowane w tulejach.

Głębokość 100/120 lub 120/150 cm (górze/dół).

Łuki składane, umożliwiające łatwe przenoszenie i magazynowanie bramek.

Winkle wzmocnione o specjalnej konstrukcji zapewniającej większą stabilność bramki.

W komplecie: tuleje oraz haczyki PP.

Mocowanie siatki w dolnej części łuków bramki oraz poprzeczce dolnej za pomocą haczyków PP.

Kolor: srebrny.

SIATKI NA BRAMKI

Wymiary: 1,20 x 0,80 m.

Wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, grubość splotu 4 mm.

Krawędź oczka: 10 cm.

Głębokość siatki: góra 50 cm, dół 50 cm.

Kolor: biały, .

TABLICA

WYMIARY: 2200 x 1250 x 100 mm.

STEROWANIE TABLICY: przewodowe przy pomocy pulpitu sterowniczego.

Funkcjonalny pulpit umożliwia podgląd wprowadzanych i wyświetlanych danych na wyświetlaczu LCD.



Gmina DĄBROWA

49-120 Dąbrowa, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, tel./fax /077/ 464-10-10
<http://www.gminadabrowa.pl>, e-mail: ug@gminadabrowa.pl
NIP: 991-04-58-640, REGON 531 413 047

WSKAZYWANE PARAMETRY:

- czas rzeczywisty/czas gry - z dokładnością do 0,1 sek. ustawiany w dowolnej konfiguracji w zakresie 0-90 minut,
- wynik gry 0 - 199 pkt.
- stan setów/przewinień 0-9,
- numer części meczu 0-9,
- wskaźnik przerw na żądanie,
- wskaźnik zatrzymania czasu, wskaźnik zagrywki.

WIELKOŚĆ ZNAKÓW: - Tablica - od 125 mm i 220 mm.

MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY:

- wynik w rozegranych setach / czas upływu kar,
- przewinienia indywidualne zawodników,
- tablice "czasu 24 sekund".

SYGNAŁ DŹWIĘKOWY - ustawiany w dowolnej konfiguracji.

WIDOCZNOŚĆ TABLICY - do 60 metrów.

DODATKOWE WYPOSAŻENIE:

- | | | |
|-----|---------------------------------------|-----------|
| 1. | Biurka | (2 szt.) |
| 2. | Krzeseła dla uczniów | (24 szt.) |
| 3. | Ławki szkolne | (12 szt.) |
| 4. | Krzeseła biurowe dla nauczycieli | (4 szt.) |
| 5. | Szafa na pomoce szkolne | (1 szt.) |
| 6. | Wózek-kosz na piłki | (2 szt.) |
| 7. | Regały do magazynu sportowego | (2 szt.) |
| 8. | Regał zamykany do magazynu sportowego | (1 szt.) |
| 9. | Regał do pomieszczenia trenera | (1 szt.) |
| 10. | Tablica szkolna | (1 szt.) |
| 11. | Sofa 3-osobowa do pom. Trenera | (1 szt.) |
| 12. | Wieszaki z ławkami do szatni | (6 szt.) |
| 13. | Szafki metalowe zamykane do szatni | (30 szt.) |
| 14. | Trybuna składana – potrójna 6 mb | (2 szt.) |

Wyposażenie łazienek:

- | | | |
|----|-----------------------------|----------|
| 1. | Dozowniki na mydło | (8 szt.) |
| 2. | Uchwyty na papier toaletowy | (5 szt.) |
| 3. | Elektryczne suszarki do rąk | (5 szt.) |

ZAŁĄCZNIK PTRZYKŁADOWE WYPOSAŻENIE.

2.

Dot. STOLARKI OKIENNEJ

- w przedmiarze jest projektowana stolarka okienna aluminiowa, natomiast w szczegółowej specyfikacji technicznej jest STOLARKA OKIENNA Z PCV :
(Wg projektu okna przewidziano na profilu PCV trzykomorowym z szybami o przenikalności $U=1,1$. Wg obowiązującej normy takie okna nie spełniają aktualnych wymagań cieplnych),
- wg przedmiaru jest montaż witryny aluminiowej z drzwiami (w całość EI60) $1*2,5*2,3$ a w zestawieniu stolarki nie ma jej uwzględnionej jak również na rzucie parteru oraz rzutach bocznych. Gdzie znajduje się ta witryna?
- w przedmiarze pod pozycją 105 są podane dwa okna o wymiarach $3,00*1,60$, a w zestawieniu stolarki okiennej jest tylko jedno.

Dot. STOLARKI DRZWIOWEJ

- wg przedmiaru uwzględnione są drzwi aluminiowe: poz 104 jedna sztuka o wymiarach $2,00*2,30$, w poz 166 są podane dwie sztuki o wymiarach ($1*2,00*2,30 + 1*2,50*2,30$), a w zestawieniu stolarki drzwiowej są podane 3 sztuki o wymiarach $180x220$.

Odp.:

- 1.stolarka okienna PCV profil sześciokomorowy , szyba dwukomorowa , $U = 1.1$ dla całego okna**
- 2. witryna o wymiarach $180x220$ aluminiowa Eis 60 , znajduje się na w miejscu połączenia szkoły z projektowanym łącznikiem**
- 3.Powinny być dwa okna tak jak w przedmiarze**
- 4.powinny być trzy sztuki o wymiarze $180x220$ w tym jedna sztuka EIS 60**

3.

Stwierdzamy w udostępnionej dokumentacji brak danych, które umożliwiłyby wycenę i ujęcie w opracowywanej ofercie elementów stropu z płyt sprężonych (wymiary płyt, klasa wytrzymałości itp.). Prosimy o ich pilne uzupełnienie.

Odp.: Należy zastosować płyty SPK 26.5 /6x12,5 . W naszym przypadku przy założeniu oparcia minimalnego 8cm na ścianie mamy dwie długości płyt. Długości: 550cm oraz 710cm.
Ilość: 18x 550cm o szerokości 120cm oraz 18x 710cm o szerokości 120cm.

4.

Prosimy o wskazanie klasy odporności ogniowej poszczególnych elementów konstrukcji stalowej (w zamieszczonej dokumentacji określono jedynie sposób zabezpieczenia antykorozyjnego).

Odp.: Konstrukcja stalowa hali jest w klasie D , należy ją zabezpieczyć systemem farb pęczniących do R30 czyli warstwa farby pęczniącej o grubości nie mniejszej 5,5 mm



G m i n a

DĄBROWA

49-120 Dąbrowa, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, tel./fax /077/ 464-10-10
<http://www.gminadabrowa.pl>, e-mail: ug@gminadabrowa.pl
NIP: 991-04-58-640, REGON 531 413 047

5. Dot. wyposażenia szatni i Sali gimnastycznej – Czy wyposażenie wyżej wymienionych pomieszczeń jest brane pod uwagę, ponieważ nie jest uwzględnione ani w przedmiarze ani w specyfikacji. Jeżeli tak to prosimy o udostępnienie dokumentów zawierających zestawienia materiałów.

Odp.: patrz odpowiedź na pytanie nr 1.

6. Dotyczy SIWZ – Warunki udziału w postępowaniu: **"Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże się budową co najmniej dwóch sal gimnastycznych o wartości robót co najmniej 2mln brutto każda"** - Zamawiający stosując powyższy zapis i wymóg znacznie ogranicza liczbę potencjalnych Wykonawców mogących złożyć w postępowaniu korzystne oferty, a którzy to w rzeczywistości posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie w realizacji zadania opisanego w zakresie przedmiotu zamówienia.

Liczba Wykonawców, którzy w ciągu pięciu ostatnich lat zrealizowali **budowę dwóch** sal gimnastycznych w skali kraju jest znikoma. Zakresem przedmiotu Zamówienia jest budowa jednej sali gimnastycznej.

Prosimy o rozważenie dopuszczenia do udziału w postępowaniu Wykonawców którzy spełniają poniższe warunki:

"Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże się budową co najmniej jednej Sali gimnastycznej o wartości co najmniej 4 mln zł brutto"

lub

"Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże się budową jednej Sali gimnastycznej o wartości co najmniej 2 mln zł brutto oraz jednego obiektu halowego o konstrukcji stalowej obudowanego płytami warstwowymi o wartości co najmniej 2 mln zł brutto"

Dopuszczenie powyższych zapisów z pewnością będzie korzystne dla Zamawiającego mając na uwadze większą konkurencyjność Wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu.

Odp.: Zamawiający dokonuje zmiany warunków udziału w postępowaniu poprzez wprowadzenie modyfikacji zapisów SWZ, gdzie zapisy rozdziału XX ust. 1 pkt. 4) (-) myślnik pierwszy otrzymują brzmienie:

Wykonawca wykaże się doświadczeniem zdobytym w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył: **co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie sali gimnastycznej o wartości robót co najmniej 3.000.000,00 zł brutto (słownie: trzy miliony złotych 00/100)**. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, Wykonawcy mogą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.

**W związku z powyższym ulegają zmianie zapisy w ogłoszeniu, które otrzymują brzmienie:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW**

PKT. 5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 112 ust. 2 pzp mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, w następującym zakresie:

4) Zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli:

- Wykonawca wykaże się doświadczeniem zdobytym w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył: co najmniej **jedną robotę budowlaną polegającą na budowie sali gimnastycznej o wartości robót co najmniej 3.000.000,00 zł brutto** (słownie: dwa miliony złotych 00/100). W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, Wykonawcy mogą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.
- Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, które spełniają następujące warunki:
okierownik robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności ogólnobudowlanej,

Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 9 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.), z uwagi na to, że zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

ZASTĘPCA WÓJTA

Marcin Oszanca