

Stargard, dnia 7 kwietnia 2023 r.

Nr postępowania: GKI.271.39.2023.G.Ch

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: „Doposażenie Centrum Kultury i Sportu w miejscowości Barzkowice oraz świetlicy wiejskiej w miejscowości Klępino w instalacje fotowoltaiczne oraz sprzęt AGD”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022poz. 1710; dalej „ustawa PZP”) Zamawiający, przekazuje treść zapytań o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Jakie są moce przyłączeniowe dla obiektów oraz czy umowa z operatorem jest kompleksowa? (Dla dwóch części zamówienia).

Odpowiedź

Umowy w obydwu przypadkach nie są kompleksowe.

Moc umowna: Lokal Usługowy Klępino 32 A- 60 kW. Centrum Kultury i Sportu Barzkowice – 60 kW.

Pytanie 2

Jaka jest przewidywana odległość między panelami do miejsca umiejscowienia falownika oraz od falownika do rozdzielni głównej, do której zostanie instalacja przyłączona? (Dla dwóch części zamówienia)

Odpowiedź

Odległości od przyłączy do falowników to około 20mb w obu przypadkach. Odległości od najbliższego modułu pv do zabezpieczeń to około 15mb.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania ofert.

Kierownik Zamawiającego
- Dokument podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym