

UWAGA:
Moduły fotowoltaiczne doposażyć w optymalizatory mocy SUN 200P – do jednego optynalizatora podłączamy jeden moduł fotowoltaiczne. Optymalizatory oprócz optymalizacji mocy w chwili zadziałania głównego wyłącznika prądu automatycznie przełączają się na tryb bezpieczeństwa, w którym napięcie wychodzące z każdego optymalizatora zostaje zredukowane do 0V.

MPPT1 →WEJŚCIE 1 →1-24
→WEJŚCIE 2 →25-48

MPPT2 →WEJŚCIE 3 →49-72
→WEJŚCIE 4 →

MPPT3 →WEJŚCIE 5 →73-96
→WEJŚCIE 6 →

MPPT4 →WEJŚCIE 7 →97-119
→WEJŚCIE 8 →



SCHEMAT ZASILANIA OBIEKTU

BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO URZĘDU GMINY MURÓW

PS PROJEKT
www.ps-projekt.net.pl
PS-PROJEKT Sp. zo.o.
Pracownia 46-131 Opole al. Agusta XI/16-1,2
tel./fax 77 454 21 54 e-mail. biuro@ps-projekt.net.pl
e-mail. biuro@ps-projekt.net.pl

INSTLACJE ELEKTRYCZNE

INWESTOR:	Gmina Murów z siedzibą przy ul. Dworcowej 2, 46-030 Murów , adres tymczas.: ul. Lipowa 68 46-030 Zagwiździe	
LOKALIZACJA:	46-030 Murów; ul. Parkowa; dz.nr:244/16 oraz 244/10 i 244/13 w zakresie budowy zjazdów; obręb 0396 Murów; km1	data: 06.2021
STADIUM:	Projekt techniczny	skala: b/s
OBIEKT:	budynek biurowy urzędu gminy	
PROJEKTANT:	mgr inż. Karol Wujec upr. OPL/0737/POOE/11	podpis:
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Leszek Tarnogrodzki upr. OPL/0310/PWOE/07	
OPRACOWAŁ :		nr rys.: E-6