UWAGI DO PROJEKTU:

1.Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją wszystkich branż. Rysunek rozpatrywać łącznie z dokumentacją branżową.
2. Wszystkie wymiary podane są w cm. Wymiary należy odczytywać z rysunku, zabrania się mierzenia z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiarów w naturze.
3. Roboty budowlano - instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową. Prace konstrukcyjne i instalacyjne prowadzić wg. opracowania branżowego. Prace budowale realizować w oparciu o projekt wykonawczy.
4. Podane wymiary drzwi powinny być uzyskane w świetle przejścia /ościeżnicy/. Otwory wcześniej zweryfikować na budowie i dostosować do wytycznych producenta stolarki drzwiowej.
5. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązuje: prawo budowlane, warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, warunki techniczne wykonania oraz odbioru robót budolano -montażowych; normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N); instrukcje; wytyczne producentów i dostawców materiałów.
6. Projekt architektury należy rozpatrywać łącznie z projektem branżowym
7. Podane wymiary okien określa otwór w świetle murów, wymiar należy odpowiednio powiększyć wg. wytycznych wybranego producenta.
8. Projekt chroniony Prawem Autorskim

LEGENDA:

- Łącznik pojedynczy
- Łącznik pojedynczy bryzgoszczelny IP44
- Łącznik podwójny (świecznikowy)
- Łącznik schodowy
- Czujnik ruchu 360 st
- Przycisk bistabilny

Uwagi:
- elementy konstrukcyjne wykonać wg. proj. konstrukcji /proj. techniczny/
1. drzwi o odporności na włamanie klasy RC1N (2 szt)
2. okna o odporności na włamanie klasy WK3
(lub innej w uzgodnieniu z inwestorem)
3. montaż butli gazu systemu suchego gaszenia - wg. proj. instalacji sanitarnej
4. wszystkie okna pom. biurowych wyposażone w rolety zewnętrzne
5. zadaszenie szklane nad wejściem - wg. odr. opracowania wybranego producenta
6. kurtyna powietrzna - wg. oprac. branży sanitarnej
7. Pion kanalizacji deszczowej zaizolować termicznie wełną mineralną gr. 5/7cm, obudować pł. kg (2 warstwy). Kanalizację deszczową wykonać wg. opracowania branżowego
8. otwór wyposażyć w roletę antywłamaniową
9. UA - drzwi od strony wewnętrznej wyposażyć w uchwyt antypaniczny, od zewnątrz wykonać klamkę ruchomą

Na rysunku wykazano podstawowe wyposażenie, które należy rozpatrywać łącznie z częścią opisową projektu architektonicznego:
[KD] - drzwi z kontrolą dostępu
[E.1] - punkty obsługi petenta - wg. opisu projektu
[E.2] - część poczekalni: zapewnić miejsca siedzące (siedziska) stolik oraz przestrzeń wolną dla osób niepełnosprawnych o min. wymiarach 90x140cm, s
[E.3] - miejsce na lokalizowanie tablicy informacyjnej (montowana na ścianie), miejsce na plan tryflograficzny dla osób niepełnosprawnych, punkt umieszczania materiałów dla osób niedowidzących itp.
[E.4] - zewnętrzna wycieraczka wpuszczana w posadzkę - wykonać wg. rys. szczegółowego /przy realizacji uwzględnić pasy asystujące ostrzegawcze o zmiennej fakturze nawierzchni - zgodnie z zaleceniami dostępności osób niepełnosprawnych oraz projektem wykonawczym/
[E.5] - na suficie mocować tabliczki wiszące z oznaczeniem kierunku do Informacji; poczekalni, punktu obsługi, kasy, wc, sali ślubów, sali wiejskiej (dokładną lokalizację tablic uzgodnić z inwestorem na etapie realizacji)
[E.5] - na suficie mocować tabliczki wiszące z oznaczeniem kierunku do Informacji; poczekalni, punktu obsługi, kasy, wc, sali ślubów, sali wiejskiej (dokładną lokalizację tablic uzgodnić z inwestorem na etapie realizacji)
[F1] - zainstalować projektor przy suficie
[F3] - wyposażyć w stolik o wymiarach 60x80 cm wykonane: blat z płyty wiórowej bądź mdf na ramie stalowej malowanej proszkowo - miejsce obsługi projektora oraz ekranu rzutnika, zapewnić instalację łączącą laptop z projektorem, obsługę rzutnika
[F4] - zainstalować ekran projekcyjny elektryczny rolowany 200x200cm montowany pod sufitem podwieszonym lub zapewnić wykończenie ściany gładkiej (gładź gipsowa) w kolorze białym dla pełnienia funkcji tła rzutowanego obrazu
[F5] - biurko reprezentacyjne o wymiarach 80x200 cm (z zabudowanym frontem) wykonane z płyty wiórowej bądź mdf
[F.7] - przy wejściu zastosować tablicę informacyjną z rozkładem pomieszczeń oraz zaznaczoną drogą ewakuacji
[F.8] - zainstalować ekran projekcyjny elektryczny rolowany 400x220cm montowany pod sufitem podwieszonym lub ściana gładka (gładź gipsowa) w kolorze białym w miejscu planowanego ekranu
[F.9] - wyposażyć w stoły bankietowe składane w ilości 14 o wymiarach 90x140 cm, wykonane: blat z płyty wiórowej bądź mdf na ramie stalowej malowanej proszkowo
[F10] - miejsce obsługi projektora, ekranu rzutnika, zapewnić 2 stoliki z 2 krzesłami oraz instalację łączącą laptop z projektorem, obsługi rzutnika, instalacje elektryczne i teletechniczne przygotować do podłączenia urządzeń: laptop, drukarka + rezerwa
[F.11] - szafa serwerowa metalowa otwierana, o wymiarach 65x85x190 cm - instalacje elektryczne i teletechniczne przygotować do podłączenia szafy
[A.1] - stanowisko komputerowe, biurko o wymiarach 80x150 cm, zapewnić krzesło obrotowe biurowe
[A.2] - stanowisko komputerowe, biurko o wymiarach 80x160 cm zapewnić krzesło obrotowe biurowe
[A.3] - stanowisko komputerowe, wymiarach max. 80x180 x 120 cm, zapewnić krzesło obrotowe biurowe
[A.4] - stół reprezentacyjny o wymiarach 100x 180 cm wykonany z: z 6 krzesłami reprezentacyjnymi
[A.5] - kserokopiarka
[A.6] - zapewnić 5 regałów metalowych o wymiarach 40x80x280 cm do przechowywania dokumentacji o odpowiedniej nośności z możliwością regulacji wysokości półek, zabezpieczone przed korozją - malowane proszkowo
[A.7] - istn. biurko Inwestora, zapewnić krzesło obrotowe
[A.8]- stanowisko komputerowe, biurko narożne o wymiarach max. 80x200 x 120 cm wyposażone w ladę na wysokości 120 cm o wymiarach 40x200 cm, zapewnić krzesło obrotowe biurowe,
[A.9]- stanowisko komputerowe, biurko narożne o wymiarach max. 200x160 cm i zróżnicowanej szerokości 45 cm i 80 cm zapewnić krzesło obrotowe biurowe
[B.1] - stanowisko archiwisty, zapewnić biurko, krzesło oraz wyposażenie w komputer
[B.2] - miejsce dla osoby kontrolującej zapewnić biurko, krzesło
[B.3] - okno nieotwierane antywłamaniowe, szybę zabezpieczyć folią chroniącą przed promieniowaniem UV lub zamocować żaluzję, zasłony
[B.4]- istniejąca metalowa szafa na dokumenty niejawne
[B.5] - zapewnić stolik o wymiarach 60x100cm z krzesłem
[B.6]- wyposażyć w regały metalowe do przechowywania dokumentów tradycyjne lub przesuwne /min. wytrzymałość 100kg na półkę/ Wymiary półek wg. opisu
[B.7] - zapewnić regały metalowe o wymiarach 50x100 cm do przechowywania dokumentacji o odpowiedniej nośności - wysokość regałów - 200 cm - zabezpieczone przed korozją - malowane proszkowo
[C.1] - stół szerokości 60/70cm długości 120/130cm na jednej lub dwóch nogach z 3 krzesłami (stół w pomieszczeniu C.03 musi umożliwiać podjechanie osobie niepełnosprawnej na wózku)
[C.2] - rozkładany w przewijak dla niemowląt z tworzywa antybakteryjnego /wymiar w pozycji złożonej 11cm, w pozycji rozłozonej 62cm x 85,5cm; zastosować urządzenie posiadające atest oraz deklarację właściwości użytkowania
[C.3] - wyposażyć w przycisk przywołujący osobę do pomocy - sygnał przekazywany do sekretariatu
[C.4] - w obrębie okna umieścić dzwonek przywoławszy (na ścianie na wys. 100cm lub na blacie recepcji od strony klienta)
[S.1] - zlewozmywak jednokomorowy z opiekaczem na szafce z blatem o wymiarach 60x120 cm z szafkami dolnymi, pod blatem zlokalizować lodówkę
[S.2] - zlewozmywak
[S.3] - regał częściowo otwarty i częściowo zamknięty na przechowywanie akcesoriów do przygotowania ciepłych napojów itp.
[S.4] - zlewozmywak dwukomorowy z opiekaczem na szafce z blatem
[S.5] - zapewnić 2 szafy na odzież wierzchnią i rzeczy osobiste osób sprzątających
[S.6] - zapewnić blat lub stolik o min. wymiarach 50x50
[S.7] - zapewnić zlew gospodarczy umożliwiający pobór wody ciepłej i zimnej do celów gospodarczych
[S.8] - zapewnić regały na magazynowanie środków czystości, artykułów higienicznzo - sanitarnych, regały metalowe zabezpieczone przed korozją - ocynkowane oraz malowane proszkowo
[S.9] - pod ścianą wykonać blat mocowany do ściany z 2 krzesłami /zapewnić przestrzeń o szerokości min. 150 między blatem a ścianą przeciwległą
[Z.1] - okno podawcze z blatem z stali kwasoodpornej gr. min. 40cm
[Z.2] - zlew dwukomorowy na plecie, armatura czerpania wody /pod zlewem szafa zamykana na odpady wyposażona w kubły
[Z.3] - umywalka o głębokości max.31 cm, dozownik mydła, kosz na odpady z zamkniętą klapą ze stali nierdzewnej szczotkowanej
[Z.4] - zmywarko - wyparzarka
/transport naczyń umytych odbywać będzie się na wózkach kelnerskich/
[Z.3] - umywalka o głębokości max.31 cm, dozownik mydła, kosz na odpady z zamkniętą klapą ze stali nierdzewnej szczotkowanej
[Z.5] - zlew dwukomorowy blacie z stali kwasoodpornej, poniżej regał z stali kwasoodpornej instalacje elektryczne przygotować do podłączenia urządzeń: czajnik, ekspres do kawy, kuchenka mikrofalowa, lodówka, piekarnik
[Z.6] - regał otwarty z blatem z stali kwasoodpornej
[K] - krzesło dla petenta, zapewnić w ilości wskazanej na rysunkach
[K2] - krzesła sali ślubów - zapewnić 22 sztuki krzeseł reprezentacyjnych /stolik/ - wyposażyć w stolik wg. opisu w części opisowej
[K3] - krzesła reprezentacyjne zapewnić 50 sztuk

Wyposażenie dodatkowe:
- 5 drabin aluminiowych
- w każdym pomieszczeniu biurowym dolna połowa jednej z szaf biurowych dostosowana do powieszenia odzieży wierzchniej
- każde biurko wyposażone w kontener z szufladami zamykanymi na klucz
- w każdym biurku zabudowany front
- stolik o wymiarach 40x60 cm + 1 krzesło w pomieszczeniu archiwum
- wszystkie przeszklone drzwi wyposażone w pasy ostrzegawcze w kolorze białym o szerokości 10 cm na wysokości między 90 cm a 100 cm od poziomu posadzki oraz 130 cm i 140 cm od poziomu posadzki
- w suficie zabudować Access Point WiFi w kilku miejscach - ok. 10 - lokalizację uzgodnić z Inwestorem

- przy wejściach do pomieszczeń (drzwiach) stosować tabliczki informujące o funkcji pomieszczenia, zastosować tabliczki zawierających dodatkowo nazwę pomieszczenia tłoczoną w języku Braille'a (tabliczki odstające od ściany), na drzwiach pomieszczeń sanitarnych stosować symbole (piktogramy) odpowiadające przeznaczeniu - oznaczenia wypukłe w kolorze kontrastującym, nie połyskowe
- w stolarce drzwiowej z przeszkleniem wykonać pasy ostrzegawcze w kolorze białym o szer. 10cm na wysokość między 90-100 cm od poziomu posadzki oraz 130 a 140 cm od poziomu posadzki,
- w budynku stosować tabliczki z oznaczeniem rozkładu pomieszczeń wraz z kierunkiem ewakuacji
korytarze w świetle wykończenia zapewniać powinny wymiar szerokości 150cm umożliwiający poruszanie się oraz obrót osoby na wózku inwalidzkim

DPIS OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

A1
A2
B.1
C.1
C.2
Z.1
EW1
EW2
EW3
AW1
AW2
AW3

LEGENDA OZNACZEŃ:

- proj. elementy żelbetowe
- proj. ściana murowana z cegły ceramicznej
- proj. ściana o parametrach ppoż.
- proj. izolacja styropianem
- proj. izolacja wełną mineralną
- drzwi z otworami wentylacyjnymi o sumarycznym przekroju o pow. min. 0,022m²
- drzwi wyposażone w samozamykacz
- kratka ściekowa
- złączka wody ciepłej i zimnej

wmn - wentylacja mechaniczna nawiewna
wmw - wentylacja mechaniczna wywiewna
KD2 - pion odwodnienia dachu /system podciśnieniowy/
- przewód obudować pł. kartonowo - gipsową z izolacją akustyczną, zejście pod posadzkę
- wywiewnik wentylacji - wg. oprac. branż
- nawiewnik wentylacji - wg. oprac. branż
- wewn. jednostki klimatyzacji - wg. oprac. branż

RZUTA PRZYZIEMIA- INSTLACJA OŚWIETLENIA

BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO URZĘDU GMINY MURÓW

PS PROJEKT	INWESTOR:	Gmina Murów z siedzibą przy ul. Dworcowej 2, 46-030 Murów , adres tymczas.: ul. Lipowa 68 46-030 Zagwiździe
	LOKALIZACJA:	46-030 Murów; ul. Parkowa; dz.nr:244/16 oraz 244/10 i 244/13 w zakresie budowy zjazdów; obręb 0396 Murów; km1
		data: 06.2021
www.ps-projekt.net.pl	STADIUM:	Projekt techniczny
		skala: 1:100
PS-PROJEKT Sp. zo.o. Pracownia: 45-131 Opole ul. Ignacego Zloka 62 tel./fax 603 304 204 e-mail. biuro@ps-projekt.net.pl	OBIEKT:	budynek biurowy urzędu gminy
	PROJEKTANT:	mgr inż. Karol Wujec upr. OPL/0737/POOE/11
		podpis:
INSTLACJE ELEKTRYCZNE	SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Leszek Tarnogrodzki upr. OPL/0310/PWOE/07
	OPRACOWAŁ :	nr rys.: E-1