



Wołomin, dnia 26.04.2021 r.

Gmina Wołomin

UL. OGRODOWA 4, 05 – 200 WOŁOMIN
TEL. 22 763-30-71 FAX. 22 763-30-66

ZP.271.11.2021

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : **Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb utworzenia Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach na terenie nieruchomości (działka nr ew.: 165 w obrębie Lipinki) położonej przy ul. Klonowej w miejscowości Lipinki gm. Wołomin, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający – Gmina Wołomin przekazuje treść zapytań dotyczących specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami :

Pytanie 1: Prosimy o sprecyzowanie parametrów windy przyściennej przewidzianej w projekcie.

Odpowiedź: Określenie "winda przyścienna" pojawia się omyłkowo w kosztorysie. W projekcie występuje schodołaz. Poniżej podajemy minimalne parametry:

Schodołaz gąsienicowy wyposażony w silnik elektryczny umożliwiający pokonywanie schodów w zasięgu 60 pięter; do współpracy z niemal każdym wózkiem inwalidzkim;

Dane techniczne:

Maksymalna prędkość	15 stopni na minutę
Moc silnika	300 W
Masa całkowita	58 kg
Maksymalne obciążenie	130 kg
Zasięg	60 pięter
Rezerwa operacyjna	4 piętra
Max. wysokość stopnia	23 cm
Min. wymiary spocznika w kształcie litery „L”	98 x 98 cm
Min. wymiary spocznika w kształcie litery „U”	98 x 170 cm
Min. szerokość stopnia	75 cm
Temp. pracy i przechowywania	-20 – 50°C

Pytanie 2: Proszę o wyjaśnienie treści SWZ w zakresie:

- 1) Zastosowane oprawy oświetleniowe nie spełniają nowych norm w zakresie oświetlenia miejsc wewnątrz budynków. Proszę o rysunek zamienny z dobranym systemem oświetlenia zgodnie z najnowszymi i obowiązującymi normami.
- 2) Branża elektryczna, schemat oddymiania, proszę o uszczegółowienie rozwiązania w zakresie zamka

Urząd Miejski w Wołominie ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin.

tel. (22) 763 30 00, fax. (22) 763 30 66, www.wolomin.org, e-mail: um@wolomin.org, NIP: 125-13-33-722, REGON: 013269640

drzwiowego, czy to ma być rygiel? Brak szczegółów w dokumentacji.

3) W opisie do projektu widnieje zapis "Po odkopaniu ścian i usunięciu starej izolacji termicznej wszystkie elementy należy oczyścić i zabezpieczyć przed erozją poprzez dwukrotne posmarowanie lepikiem lub innym środkiem o podobnych właściwościach." Proszę o uszczegółowienie i podanie parametrów technicznych.

4) Proszę o weryfikację doboru kabli WLZ.

5) Proszę o weryfikację doboru zabezpieczeń w rozdzielnicach elektrycznych oraz o ich widoki.

6) Proszę o przesunięcie terminu składania ofert do 30.04.2021 r.

Odpowiedź:

Ad.1 W załączniku rysunek rewizyjny.

Ad.2 W załączniku rysunek rewizyjny.

Ad.3 Wszystkie elementy betonowe mające styczność z gruntem należy zabezpieczyć przed erozją poprzez dwukrotne posmarowanie akrylową masą dyspersyjną o wysokiej szczelności i bardzo dużej elastyczności.

Nie zawierającą rozpuszczalników. Posiada atest higieniczny dopuszczający do kontaktu z wodą pitną.

Posiada aktualną aprobatę techniczną.

Parametry techniczne nie gorsze niż:

- przyczepność do podłoża betonowego $> 1,1$ MPa
- przyczepność do podłoża betonowego po 200 cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie w temp. $-18^{\circ}\text{C} / +18^{\circ}\text{C} > 1,1$ MPa $> 1,1$ MPa
- ocena stanu powłoki po 200 cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie w temp. $-18^{\circ}\text{C} / +18^{\circ}\text{C}$ – wygląd bez zmian
- wskaźnik ograniczenia chłonności wody $> 90\%$
- absorpcja kapilarna $< 0,1$ kg/(m² ·h^{1/2})
- spływność z powierzchni pionowej bezpośrednio po nałożeniu – brak spływania
- odporność na zmęczenie powłoki wzmocnionej tkaniną z włókna szklanego o gramaturze 60 g/m² - brak pęknięć w rejonie szczeliny badawczej oraz innych uszkodzeń na całej powierzchni próbki mogących mieć wpływ na szczelność powłoki
- wodoszczelność powłoki - brak przecieku przy ciśnieniu 0,5 MPa
- odporność na powstawanie rys w podłożu, maksymalna szerokość rysy, przy której nie następuje pęknięcie powłoki $> 1,4$ mm
- odporność na przebicie statyczne określona wodoszczelnością powłoki po działaniu obciążenia 20 kg – brak przecieku przy ciśnieniu 0,5 MPa,
- emisja lotnych związków organicznych (VOC) – czas niezbędny do osiągnięcia dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych dla zdrowia < 21 dni
- kapilarne podciąganie wody - 0,005 kg/(m² ·h^{1/2})
- współczynnik dyfuzji pary wodnej $m < 5800$
- zawartość części stałych – min. 60%

Ad.4 Weryfikacja w załączeniu wraz z rysunkiem.

Nr obw	Moc [kW]	cosfi	IB	IN	K	Z	Iz [A]	IB<=IZ	IB<=IN<=Iz	I2<=1.45*Iz
R1	26.44	0.93	41.04	63	1.6	Bez p.	109	Warunek Spełniony	Warunek Spełniony	Warunek Spełniony
R2	33.91	0.93	52.63	63	1.6	Bez p.	109	Warunek Spełniony	Warunek Spełniony	Warunek Spełniony
R3	10.83	0.93	50.63	63	1.6	Bez p.	109	Warunek Spełniony	Warunek Spełniony	Warunek Spełniony
R4	8.85	0.93	13.74	32	1.6	Bez p.	68	Warunek Spełniony	Warunek Spełniony	Warunek Spełniony
Rk	8	0.93	12.42	32	1.6	Bez p.	68	Warunek Spełniony	Warunek Spełniony	Warunek Spełniony
RG	115	0.93	178.4	200	1.6	Bez p.	441	Warunek Spełniony	Warunek Spełniony	Warunek Spełniony

Ad. 5 Zweryfikowano zabezpieczenia wraz z weryfikacją WLZ. Rysunki w załączeniu. Obudowy zgodne z opisami w części rysunkowej.

Na podstawie art. 286 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., 2019 z późn. zm.), Zamawiający – Gmina Wołomin informuje, że dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie punktów XVII i XVIII:

W SWZ jest :

XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia 27.05.2021 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zmienia się na :

XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia 29.05.2021 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W SWZ jest :

XVIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę **do dnia 28.04.2021 r. do godziny 10:00**.
2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **28.04.2021 r. o godzinie 11:00**

Urząd Miejski w Wołominie ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin.

tel. (22) 763 30 00, fax. (22) 763 30 66, www.wolomin.org, e-mail: um@wolomin.org, NIP: 125-13-33-722, REGON: 013269640

Zmienia się na :

XVIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę **do dnia 30.04.2021 r. do godziny 10:00.**
2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **30.04.2021 r. o godzinie 11:00**

Z up. Burmistrza
Dariusz Szymanowski
Zastępcą Burmistrza