

Olkusz, dnia 13.09.2021r.

KBZ.271.2.25.2021

### Wyjaśnienia SWZ

dotyczy: *postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp na realizację zadania pn. **Budowa przedszkola w sołectwie Osiek***

Miasto i Gmina Olkusz informuje, iż zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

#### Pytanie 1:

Prosimy o informacje czy instalacja bezpieczeństwa gazowego jest w zakresie wykonawczym. Jeśli tak, prosimy o przedstawianie projektu wykonawczego na system.

#### Odpowiedź:

Instalacja bezpieczeństwa gazowego jest w zakresie wykonawczym poz. 71; 72; 73; 74 przedmiarów pomocniczych branża sanitarna oraz na rysunku nr S03 i S07 i opisie w pkt 2.4.4. wewnętrzna instalacja gazowa cz. sanitarnej projektu.

#### Pytanie 2:

Prosimy o sprecyzowanie z jakiej rozdzielni ma być zasilany obwód gniazd TM/7 w pomieszczeniu 2.19. Czy będzie dodatkowa rozdzielnia, jeśli tak prosimy o przesłanie widoku rozdzielni.

#### Odpowiedź:

Wskazane gniazda w pom. 2.19 powinny być zasilane z obwodu TP1/12 – tak jak pozostałe. Nie projektuje się żadnej innej rozdzielnicy.

#### Pytanie 3:

Z uwagi na ryczałtowy charakter rozliczenia, liczne braki w pozycjach przedmiarowych, oraz zmiany wynikające z udzielanych na etapie postępowania odpowiedzi, prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 23.09.2021

#### Odpowiedź:

Termin składania ofert pozostaje bez zmian, tj. do 16.09.2021r. godz. 13.00

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Olkusz  
*Roman Piąśnik*