UWAGA: Plan ma charakter poglądowy. Szczegółowe rozwiązania opracować na etapie projektu zgodnie z założeniami Zamawiającego oraz z obowiązującymi normami.



UWAGA: Oświetlenie podstawowe wykonać zgodnie z normą PN-EN 12464-1. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne oraz awaryjne wykonać zgodnie z normą PN-EN 50172, PN-EN 1838 oraz z wytycznymi rzeczoznawcy ds. przeciwpożarowych

Legenda:

Łączniki oświetleniowe

LUBUSKIE CENTRUM BUDOWNICTWA PASYWNEGO
Michał Kruczkowski
Chwalęcice, ul. Żwirowa 204, 66-415 Kłodawa
tel. 882 604 288; e-mail: biuro@lcbp.pl; www.lcbp.pl

Nazwa inwestycji:
MONTAŻ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII I MODERNIZACJA BUDYNKÓW SPZOZ W SULĘCINIE W ZAKRESIE POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Obiekt:
BUDYNEK ADMINISTRACYJNY SPZOZ PRZY UL. WITOSA 7

Adres obiektu budowlanego:
Sulęcin, ul. Witosa 7, 69-200 Sulęcin, działka nr ewid. 431 obręb 0048 Sulęcin III, jedn. ewid. Sulęcin-miasto (id działki: 080704_4.0048.431)

Tytuł rysunku: **Plan instalacji oświetleniowej - PIWNICA**

Opracowujący:	Podpis:	Data:	Stadium:
mgr inż. Paweł Dutkiewicz upr. bud. nr ewid. ZAP/0264/PWBE/21 do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektroenergetycznej		10.02.2023 r.	PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
	Podpis:	Data: 10.02.2023 r.	Skala rys.: 1:100
			Nr rys.: **E-01**