



CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE

Adres:
05-119 Legionowo
ul. Zegrzyńska 121
www.csp.edu.pl

Telefon: +48 47 725 51 80
Linia resortowa: 725 52 51
Fax: +48 47 72 53 505
E-mail: kancwprez@csp.edu.pl

C-ZPFP-648/646/2024

Legionowo, dnia 20 czerwca 2024 r.

Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie kulochwyty na osi A w budynku nr 112 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie (sprawa nr 23/24/IR)

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. 2023 r., poz. 1605, 1720) informuję, że do Zamawiającego wpłynęły w dniu 20 czerwca 2024 r. pytania następującej treści:

Pytanie nr 1

Czy wzmocnienie płyt płaskownikami również ma być wykonane ze stali RAEX 500?

Odpowiedź nr 1

Wzmocnienie płyt płaskownikami nie musi być wykonane ze stali RAEX 500.

Pytanie nr 2

Pod jakim kątem ma być zukosowana krawędź czołowa?

Odpowiedź nr 2

Krawędź czołowa ma być zukosowana pod kątem ok. 45 stopni na 1/3 jej grubości.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część *Specyfikacji warunków zamówienia*, są wiążące dla wszystkich Wykonawców i będą stanowić załącznik do umowy.

**Zastępca Komendanta
Centrum Szkolenia Policji
w Legionowie**

insp. Tomasz Rylski

Wykonano w 1 egz.

Wysłano e-mail do Wykonawcy

Strona: platformazakupowa.pl

Oryginał pisma pozostaje u Zamawiającego

AKAW

KIEROWNIK

Zamówień Publicznych

i Funduszy Pomocowych

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

mgr Anna Maria WINNIKOWSKA