

Wołomin, dnia 18.06.2021r.

Zamawiający:

Powiat Wołomiński
ul. Prądyńskiego 3, 05-200 Wołomin

SPW.272.49.2021

INFORMACJA

Dotyczy: Rozbudowa drogi powiatowej nr 4365W ul. Kochanowskiego w Ząbkach na odcinku od skrzyż. z ul. Drewnicką do skrzyż. z ul. Szpitalną raz przebudowa skrzyż. ul. Drewnickiej w Ząbkach.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Proszę o potwierdzenie, że chodniki na skrzyżowaniu ul. Drewnickiej należy wykonać z kostki betonowej gr. 8 cm (zgodnie z projektem).
2. Proszę o potwierdzenie, że wszystkie krawężniki na skrzyżowaniu ul. Drewnickiej mają być najazdowe (zgodnie z projektem – krawężnik 15x22x100 cm).

Odpowiedzi:

Zgodnie z załączoną dokumentacją należy wykonać:

- nawierzchnię chodników z betonowej kostki brukowej bezfazowej (szara) grubości 8 cm na podsypce cem.-piask. 1:4 grubości 3 cm,
- krawężniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 i podsypce cem.-piaskowej (1:4) gr. 5cm.

.....
Kierownik zamawiającego lub osoba
upoważniona do podejmowania czynności
w jego imieniu