

# Włączenie do sieci wodociągowej

## Typ 80/50

Skrzynka uliczna  
do zasuw klinowych,  
przyłączeniowych



Projektowana sieć  
wodociągowa Pe Ø110

Obejma do nawiercania PVCPE DZ110-2",  
odejście z gw. wewnętrznym 2"

Kształtka GZ-PE do PE Ø40 z gwintem  
zewnątrznym 1 1/4"

PE100; Ø40; SDR17; (PN10)

Zasuwa do nawiercania DN 32, gwint. wewn.  
1 1/4", gz 2"



teleskopowa



Kształtka zaciskowa do PE Ø40, z  
gwintem zewnętrznym 1 1/4", 2" do  
zasuwy

Nr 2520



OBIEKT	Budowa sieci wodociągowej Brudzew-Krwony, gmina Brudzew	data: 11.2021	skala: -
		B. SANITARNA	
INWESTOR	Gmina Brudzew, ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew		
ADRES OBIEKTU	Brudzew dz. 1310/2, 1391		
TEMAT RYS.	Schemat włączenia przyłączy		Nr rys.: 9
PROJEKTANT	mgr inż. J. Socha    upr. nr WKP/0187/POOS/15 w specjalności instalacyjnej		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. T. Ogorzałek    upr. UAN 8346/II/54/88		