



ZP.271.4.2.2024

Świeszyno, dnia 19 marca 2024 r.

Wyjaśnienia treści SWZ nr 2

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „**Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Niekłonice**”.

Zamawiający - Gmina Świeszyno - działając na podstawie art 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

„Proszę o wyjaśnienie: zgodnie z pkt. 4.4 PW należy usunąć wszystkie istniejące warstwy posadzki oraz wykonać je od nowa, istniejące warstwy posadzki drewnianej należy rozebrać. Czy Projektant wykonywał odkrywkę istn. podłogi? Czy podłoga nie ma pustych przestrzeni, które należałoby zasypać, by zachować istniejący poziom warstwy wykończenia?”

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Po rozebraniu istniejącej drewnianej posadzki, przewidzieć należy zasypanie istniejącej pustki (ok. 0,8m) piaskiem. Piasek należy układać warstwami po 20-30cm, zagęszczając każdą warstwę do osiągnięcia współczynnika zagęszczenia na poziomie 0,97.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania ofert w tym także wypełniania załączników i druków, składania wymaganych dokumentów.

Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania wyjaśnienia i odpowiedzi na wnioski Wykonawców, bez dodatkowego wyodrębnienia wprowadzonych zmian.

Wójt Gminy Świeszyno

/-/

Ewa Korczak