

WZP.26.1.64.2020

Kielce, dnia 28.01.2021 r.

GMINA KIELCE
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
w KIELCACH
25-395 Kielce, ul. Prendowskiej 7
(2)

.....
Do Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Wzrost gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce”.
Postępowanie nr WZP.26.1.64.2020.

Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach (zwany dalej „Zamawiającym”), działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.1843 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej PZP, w związku z art. 90 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 2020 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z wpływaniem pytań, udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1:

Prosimy o dopuszczenie zmian w wymogach fotometrycznych dla poniższych sytuacji:

A) Zakres 10 - ze względu na niską wysokość słupa prosimy o dopuszczenie możliwości nie spełnienia żadnej klasy oświetleniowej na chodniku przy słupie.

Odpowiedź 1a:

Zamawiający wyłącza z wymagań spełnienie klasy oświetleniowej dla chodnika zlokalizowanego przy lampach oświetleniowych dla zakresu 10 (Sytuacja oświetleniowa 10). Zamawiający zamieszcza zaktualizowany „**ZaŁ. 3 Rysunek z sytuacjami obliczeniowymi**” do PFU.

B) Zakres 12 - ze względu na duże odległości między słupami i zastosowaną na nich oprawę "stylową wiszącą" prosimy o dopuszczenie możliwości spełnienia klasy C3

Odpowiedź 1b:

Zamawiający dopuszcza możliwość spełnienia klasy C3 tylko dla jednego najdłuższego przęsła między słupami 63 a 66.

C) Prosimy o dopuszczenie zastosowania wysokości zawieszania oprawy na 9m dla linii napowietrznych.

Odpowiedź 1c:

Zamawiający zmienia wysokość zawieszenia opraw na słupach linii elektroenergetycznej napowietrznej na 9 metrów. W ofercie należy uwzględnić osprzęt umożliwiający zawieszenie opraw na wysokości 9 metrów.

W załączeniu przekazujemy zaktualizowany „**Załącznik 2 Wykaz tabelaryczny punktów przewidzianych do modernizacji**” do PFU o wysokości zawieszania opraw dla Sytuacji oświetleniowych: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45.

Ponadto, w związku z wpłynięciem pytań dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz zmianą treści SIWZ, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4a PZP przedłuża termin składania ofert oraz zmienia treść Rozdziału XIII pkt 1 i pkt 4, które otrzymują następujące brzmienie:

„ Rozdział XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - w Biurze Obsługi Interesantów Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, 25-395 Kielce, ul. Prendowskiej 7 do dnia **04.02.2021 r. do godz. 09³⁰** i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale XII.

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – 25-395 Kielce, ul. Prendowskiej 7, w dniu **04.02.2021 r.**, o godzinie **10⁰⁰**.”

Wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i w związku z powyższym zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Staszewski

Załączniki:

- Zaktualizowany Zał.2 „Wykaz tabelaryczny punktów przewidzianych do modernizacji” do PFU
- Zaktualizowany Zał.3 „Rysunek z sytuacjami obliczeniowymi” do PFU