



**POMORSKI PAŃSTWOWY
WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY**

ONS.9022.8.192.2023.MS.1

p. A. Klemens
plam je
URZĄD GMINY
Kosakowo
Wpłynęło... 23.10.2023
Nr... 11912/2023

Gdańsk, dnia 19.10.2023 r.

Gmina Kosakowo
ul. Żeromskiego 69
81-198 Kosakowo

OPINIA

Na podstawie art. 3 pkt 2 lit. a i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 ze zm.) w związku z § 23 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny po rozpatrzeniu wniosku Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo z dnia 06.10.2023 r. (wpływ 06.10.2023 r., uzupełnienie 17.10.2023 r.) w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację miejsca gromadzenia odpadów zlokalizowanego przy budynku szkoły, Pogórze, ul. Szkolna 15, dz. nr 119/3, obr. 0007

wyraża opinię

że można zmniejszyć wymaganą odległość do 5,0 m od okien i drzwi do budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi miejsca gromadzenia odpadów stałych zlokalizowanego przy budynku szkoły, Pogórze, ul. Szkolna 15, dz. nr 119/3, obr. 0007.

UZASADNIENIE

Wnioskodawca wystąpił do Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o wyrażenie opinii w sprawie zmniejszenia odległości do 5,0 m od okien i drzwi do budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi miejsca gromadzenia odpadów stałych zlokalizowanego przy budynku szkoły, Pogórze, ul. Szkolna 15, dz. nr 119/3, obr. 0007.


Zgodnie z § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) „Odległość miejsc do gromadzenia odpadów stałych, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt 1, 3 i 4, powinna wynosić co najmniej: 10 m – od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi; 3 m – od granicy działki budowlanej; 10 m – od placu zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i młodzieży oraz miejsc rekreacyjnych, o których mowa w § 40. Zgodnie z § 23 ust. 3 ww. rozporządzenia

w przypadku przebudowy istniejącej zabudowy, odległości, o których mowa w ust. 1, mogą być pomniejszone, jednak nie więcej niż o połowę, po uzyskaniu opinii państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Projektuje się wydzielenie w formie analogicznej do przegród zewnętrznych wiatę śmietnikową, wykonaną z desek świerkowych, heblowanych, olejowanych oraz siatki panelowej 2d ocynkowanej ogniowo. Słupki z profili stalowych, ocynkowanych i malowanych proszkowo, posadowione w gruncie na fundamencie betonowym na podsypce cementowo-piaskowej. Wysokość przegrody z blachy będzie dopasowane do wysokości zewnętrznych okładzin istniejącej wiaty śmietnikowej. Nowo wydzielone miejsce gromadzenia odpadów stałych pomieści 8 kontenerów o wymiarach 1210x1255x770 mm. Wejście do wiaty – od strony placu przed istniejącym budynkiem szkoły, zamykane na klucz.

Integralną częścią niniejszej opinii jest rysunek nr 2.0 „Projekt zagospodarowania terenu – detal”, oprac. mgr inż. arch. Kajetan Herkt, 14.08.2023, stanowiący załącznik graficzny do opinii, na której znajduje się pieczęć Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją wyraża opinię, że można zmniejszyć wymaganą odległość usytuowania miejsca gromadzenia odpadów stałych, zlokalizowanego przy budynku szkoły, Pogórze, ul. Szkolna 15, dz. nr 119/3, obr. 0007 do odległości 5,0 m od najbliższych okien i drzwi do budynku z pomieszczeniami na pobyt ludzi.

Pomorski Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Maciej Mordus

Otrzymują:

I. Jako strona (za potwierdzeniem odbioru):

1. Gmina Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo + decyzja płatnicza

II. Do wiadomości:

1. aa