

## **PROTOKÓŁ Nr 138/2019**

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa

Powiatowego w Ostrołęce przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa „Nila”15/15A dnia 19.09.2019.

Przewodniczący narady: Ewa Wilimczyk

Uczestnicy narady:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.	- Iwona Pojawa
PGE Dystrybucja S.A.	-
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	- Piotr Panuś
ORANGE POLSKA S. A.	- Marek Łakomy - uzgodnienie elektroniczne

Znak sprawy: GBN.6630.138.2019

Obiekt: Dzbenin

Gmina: Rzekuń

Temat: kanalizacja deszczowa, kanał, studnia kanalizacyjna, studzienki ściekowe i przykanaliki oraz słupy energetyczne

Wnioskodawca: AS Projekt Agnieszka Kowalczyk-Suwara

Inwestor: Powiat Ostrołęcki

Projektant : Agnieszka Kowalczyk-Suwara

### Uwagi uczestników narady koordynacyjnej :

#### 1. Przedstawiciel PSG

- bez uwag

#### 2. Przedstawiciel PGE

-

#### 3. Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A.

- Uzgodnienie elektroniczne- w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami Orange Polska zachować normatywne odległości zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normą zakładową ZN-15/OPL-004

- w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela OPL, zabezpieczyć sieć telefoniczną przed uszkodzeniem rurami ochronnymi grubościennymi dwudzielnymi

- w przypadku braku możliwości zachowania normatywnych odległości od istniejących urządzeń

telekomunikacyjnych należy wystąpić o warunki techniczne do Orange Polska, Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta, ul. 1-Maja 7, 09-400 Płock,


- w Orange Polska S.A. przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej [www.orange.pl/wniosek nadzor](http://www.orange.pl/wniosek nadzor)
- każde wejście na infrastrukturę własności OPL bez złożonego wniosku o nadzór właścicielski, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

#### 4. Przedstawiciel Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce

- uzgodnić w ZDP w Ostrołęce

Z up. STAROSTY

  
Ewa Włimczyk  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
w Wydziale Geodezji, Budownictwa  
i Gospodarki Nieruchomościami