

Wykonawcy

GM-P.271.1.2023

Szczytno, dnia 16.02.2023 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Budowa/rozbudowa cmentarza komunalnego**”

Zamawiający - Gmina Miejska Szczytno na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) przekazuje zapytania Wykonawców do treści SWZ wniesione w dniach 15.02.2023 r. i 16.02.2023 r. i udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

W projekcie instalacyjnym dobrany został kocioł który nie jest już produkowany, jego następcą (kocioł Logamax plus GB172iT) występuje w dwóch wariantach, ze 100l zbiornikiem ciepłej wody użytkowej ładowanym warstwowo oraz ze 120l zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z wężownicą. Proszę o informację, który z nich ma zostać ujęty w ofercie.

Odpowiedź nr 1:

Do obliczenia ceny oferty należy przyjąć wariant pierwszy tj. 100l zbiornik ciepłej wody użytkowej, ładowany warstwowo.

Pytanie nr 2:

Proszę o doprecyzowanie jakiego rodzaju(typu) kostki brukowej należy użyć do budowy poszczególnych nawierzchni?

Odpowiedź nr 2:

Zgodnie z załączonym na stronie internetowej prowadzonego postępowania opisem technicznym do projektu budowlanego.

Pytanie nr 3:

Proszę o udostępnienie opinii geologicznej, o której mowa w projekcie.

Odpowiedź nr 3:

Opinia geotechniczna była podstawą opracowania dokumentacji projektowej, a streszczenie opinii znajduje się w rozdziale VI branży drogowej. Wykonawca dokonując wyceny powinien opierać się na zamieszczonej dokumentacji projektowej, w tym Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

Pytanie nr 4:

Proszę o uzupełnienie dokumentacji oraz przedmiaru o zewnętrzne sieci sanitarne.

Odpowiedź nr 4:

Zewnętrzne sieci sanitarne zostały wykonane i nie są objęte przedmiotem niniejszego zamówienia.

Z uwagi na udzielenie wyczerpujących odpowiedzi, Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie. Dokonane wyjaśnienia wiążą Wykonawców z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma na stronie internetowej prowadzonego postępowania i stanowią integralną część SWZ.

Zastępca Burmistrza (-)
Ilona Bańkowska