



**PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W NOWYM TOMYŚLU
Spółka z o.o.**

**UL. TARGOWA 8,
64-300 NOWY TOMYŚL**
TEL. 614422091, 614422080
E-MAIL: pwik.nowytomysl@pro.onet.pl
NIP: 788-00-07-818
REGON: 631066938
nr. rejestrowy BDO-000036386

NR KONTA: PKO BP SA 32 1020 4144 0000 6002 0007 0078, do VAT 86 1020 4027 0000 1102 1477 5425
BZ WBK S.A. 05 1090 1388 0000 0000 3800 9094, do VAT 44 1090 1388 0000 0001 3663 3336

Nowy Tomyśl 11 sierpnia 2020 r.

Postępowanie: „Budowa instalacji fotowoltaicznej 153,6kWp dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Nowym Tomyszu (ID367828)

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyszu Spółka z o.o. udziela odpowiedzi na pytanie złożone do postępowania:

Odpowiedź na pytanie 2

W uzupełnieniu odpowiedzi na pytanie nr 2 Zamawiający informuje, że posiada pozwolenie na budowę instalacji fotowoltaicznej.

Pytanie 3

Czy zamawiający dopuszcza zamianę falowników z Fronius Eco 25.0-3-S25k na inne, większej mocy w celu optymalizacji kosztów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę mocy 320Wp paneli fotowoltaicznych skorygowane parametry i falowników z uwagi na konieczność zmiany warunków przyłączenia, co w obecnej chwili może trwać 9 miesięcy.

Pytanie 4

Czy zamawiający zezwala na zastosowanie modułów innych niż M320PC lecz o tej samej mocy 320Wp?

Odpowiedź:

Stanowisko Zamawiające zawarte jest „Modyfikacji SWZ nr 1” zamieszczone na Platformie Zakupowej.

Pytanie 5

Bardzo proszę o informację czy można zastosować panele o innej mocy niż wymagane, z zachowaniem mocy końcowej. W takim wypadku wykonawca przejmuje na siebie obowiązek uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę mocy 320Wp paneli fotowoltaicznych, z uwagi na konieczność zmiany warunków przyłączenia, co w obecnej chwili może trwać 9 miesięcy