



**UWAGA: PRZEPUSTY INSTALACYJNE W PRZEGRODACH ODZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO  
NALEŻY USZCZELNIĆ DO KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ DANEJ PRZEGRODY.**

WYKAZ PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEŃ POCZTY				
LP	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA m <sup>2</sup>	MATERIAŁ POSADZKI	WYSOKOŚĆ m
1	EKSPEDYCJA, KOMUNIKACJA	27,30	gres	2,70
2	POMIESZCZENIE SŁUŻBY DORĘCZEŃ	19,09	gres	2,70
3	POKÓJ NACZELNIKA	16,22	gres	2,70
4	WIATROLAP	4,27	gres	2,70
5	SALA OBSŁUGI KLIENTA	16,60	gres	2,70
6	BIURO OBSŁUGI KLIENTA	22,38	gres	2,70
7	SZATNIA MĘSKA	5,75	gres	2,70
8	SZATNIA DAMSKA	10,34	gres	2,70
9	WC MĘSKIE	3,12	gres	2,70
10	WC DAMSKIE	3,00	gres	2,70
11	MAGAZYN	15,51	gres	2,70
12	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	3,00	gres	2,70
13	POMIESZCZENIE SOCJALNE	12,00	gres	2,70
		158,58		

**LEGENDA:**

- ISTNIEJĄCE PRZEWODY I PIONY INSTALACJI CO  
DLA ZASILANIA GRZEJNIKÓW NA PARTERZE
- ISTNIEJĄCE PRZEWODY I PIONY INSTALACJI CO  
DLA ZASILANIA GRZEJNIKÓW NA PIĘTRZE
- PROJEKTOWANE PRZEWODY INSTALACJI CHŁODZENIA

Projektowane:  
Naczynie wzbiorcze typu otwartego  
BNWSO-TYP-A-32  
Dw=320mm, H=500mm  
Vc=40dm3, Vu=32dm3  
rura wzbiorcza/bezpieczeństwa - DN32  
rura przelewowa - DN32  
rura sygnalizacyjna - DN15

Usługi Projektowe Anna Krysztofiak ul. Okrężna 38/36, 87-800 Włocławek tel. 602250085, e-mail: drak@interia.pl	
Stadium:	Projekt techniczny
Obiekt:	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń części budynku byłego przedszkola na placówkę pocztową.
Adres inwestycji:	ul. Toruńska 22, 87-620 Kikół, powiat lipnowski, województwo kujawsko-pomorskie, jednostka ewidencyjna : 040805_2 KIKÓŁ obręb : 0007 KIKÓŁ, dz. nr: 153
Inwestor:	Gmina Kikół Pl. Kościuszki 7 87-620 Kikół
Tytuł rys:	INSTALACJA OGRZEWANIA I CHŁODZENIA Rzut przyziemia
Projektował:	mgr inż. Michał Zięty uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w spec. instalacje sanitarne nr KUP/0059/POOS/12
Sprawdził:	mgr inż. Agnieszka Górniak uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w spec. instalacje sanitarne nr KUP/0125/POOS/11
Data: 30.09.2021 r.	Skala: 1:100
Rys. 1	str.22