

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania pn.: Budowa boiska sportowego w miejscowości Gębice (IGROŚ.271.1.2.2022)

Działając zgodnie z art. 284 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że w toku przedmiotowego postępowania do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), o wskazanej niżej treści:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego rodzaju zraszaczy do nawadniania murawy niż przedstawione w dokumentacji projektowej, przy zapewnieniu pełnego pokrycia murawy.

Odpowiedź 1

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których równoważność opisano w Specyfikacjach Technicznych lub dokumentacji projektowej, z zastrzeżeniem, że ilość zraszaczy w płycie boiska nie może być większa niż 3 sztuki i muszą to być zraszacze pełnoobrotowe 360° o określonym zasięgu i wydajności oraz muszą zawierać gumową donicę, którą można wypełnić naturalną trawą w celu zminimalizowania ryzyka kontuzji zawodnika, w wyniku kontaktu podeszwy buta z powierzchnią zraszacza. Pozostałe 12 sztuk zraszaczy, zamontowanych na obrzeżach boiska powinno mieć regulowany zakres pracy w przedziale 40°- 360° oraz określony zasięg i wydajność. Wszystkie zraszacze powinny mieć wbudowany elektrozawór oraz przewód sterujący umożliwiający pracę poszczególnych zraszaczy pojedynczo.

Podpisano:

Wójt Gminy Czarnków
/-/ *Bolesław Chwarścianek*