



- UWAGA!!!
1. Lokalizacja i wymiary oznaczenia i rur spustowych do uzgodnienia z inwestorem na etapie projektowym.
 2. Kominiki wentylacji grawitacyjnej wypuszczone ponad połac dachową min. 30cm.
 3. Kanały wentylacji grawitacyjnej min. Ø15cm, ocieplone.
 4. Zaleca się zastosowanie odcigu spoin w garażu OSP, do uzgodnienia z inwestorem na etapie projektowym.

UWAGA!!!
Rysunki rozpatrywać łącznie z częścią opisową!

NAZWA OBIEKTU			
BUDYNEK ŚWIELICO-REMIZY			
ADRES OBIEKTU			
dz. 131/26, obr. Mate Walichnowy 0012, j. ew. Pelplin-G 221406_5			
OPRACOWANIE		PROJEKT	DATA
mgr inż. arch. Michał Kosieradzki			03.2023
upr. nr 540/P00KK/2013			
ASYSTENT		PROJEKT	SKALA
mgr inż. Paweł Kalinowski			1:100
upr. nr POM/0357/OWOK/10			
NAZWA RYSUNKU			NR. RYS.
KONCEPCJA UKŁADU POŁACI DACHU			K-4