

Parametry i charakterystyka:

1.1. Zjazd z drogi wewnętrznej

Zjazd z drogi o szerokości 5,0 m i promieniami łuków $R=3,0$ m. Konstrukcja nawierzchni zgodnie z opisem.

1.2. Utwardzenie miejsc postojowych

Pod całym założeniem należy zastosować nawierzchnię z kostki betonowej. Projektowaną nawierzchnię należy ograniczyć obrzeżami betonowym.

Wymiary powierzchni utwardzonej (miejsca parkingowe): 5m x 15m.

Całkowita powierzchnia nawierzchni utwardzonej : do 100 m².

Warstwy nawierzchni:

8 cm kostka betonowa

3 cm podsypka

10 cm warstwa podbudowy z kruszywa 4-31,5mm

25 cm warstwa podbudowy z kruszywa 0-63 mm

10 cm pospółka

Orange Polska S.A.

Infrastruktura i Serwis Usług

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury

i Obsługi Klienta

ul. Żelazna 2, 40-851 Katowice





211-8068/2024

-verte-

1. Planowana lokalizacja:



Rys. 1 Plan sytuacyjny - Planowana lokalizacja inwestycji.

 - utwardzenie z kostki betonowej  - chodnik
 - zieleni  - zjazd z kostki betonowej

Orange Polska S.A.
Infrastruktura i Serwis Usług
Zarządzanie Zasobami Infrastruktury
Obsługa Klienta
ul. Żelazna 2, 40-851 Katowice
211-8068/2024
-verte-

Niniejszy dokument zawiera informacje, które mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych - art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 570).

Orange Polska S.A.
Infrastruktura i Serwis Usług
Zarządzanie Zasobami Infrastruktury
i Obsługi Klienta
ul. Żelazna 2, 40-851 Katowice

— kanalizacja teletechniczna 6-otworowa

Nr uzgodnienia 211-8068/2024

K-ce dn. 15.05.2024r.

1. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do 1m od osi istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela Orange Polska.
 2. Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekondzior
 3. Każde wejście na infrastrukturę własności Orange Polska bez złożonego w/w wniosku, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
 4. W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).
- Uzgodnienie jest ważne przez 12 miesięcy.
- Uwagi:• kanalizację telekomunikacyjną zabezpieczyć poprzez zastosowanie płyty lub prefabrykowanej łupiny żelbetowej w konstrukcji projektowanych elementów układu drogowego;
- w strefie projektowanych wykopów kanalizację telekomunikacyjną zabezpieczyć przed uszkodzeniem

Uzgodniła : Aneta Małkowska

Aneta Małkowska