

	Ściany istniejące
	Ściany projektowane

LEGENDA:


- 1 - proj. pomieszczenie strefy wejściowej z kontrolą bagażu
- TR - istniejąca tablica rozdzielcza
- A - oprawa nasufitowa typu SQUARE LED IP20, 38W, 3000K, NT, kod PX4059515
- B - oprawa ścienna zewnętrzna typu MODENA MINI LED IP54, 3000K, OPAL, kod PX3005164 z czujnikiem ruchu JQ 25B
- oprawa oświetlenia ewakuacyjnego (awaryjna), montaż ścienny, źródło światła - 3W, LED, czas podtrzymania 1h, kl. izolacji II, stopień ochrony IP65, temperatura otoczenia 0°C + 40°C, awaryjna (na ciemno) PT - przycisk testu, montowana na wys. min 2,5m
- j.w. lecz t - 25°C + 40°C - opcjonalnie przy zastosowaniu układu grzejnego HTR - 25, zewnętrzna ścienna IP 65
- oprawa oświetlenia ewakuacyjnego (awaryjna), montaż nasufitowy, źródło światła 3W power LED, optyka, U - uniwersalna, czas podtrzymania 1h, kl. izolacji II, stopień ochrony IP 65 temperatura otoczenia t - 0°C + 40°C, SE - awaryjna (na ciemno) PT - przycisk testu, montowana do stropu lub korytka kablowego

RZUT PRZYZIEMIA 1 : 100

Ochrona przed dotykiem pośrednim

Samoczynne wyłączenie zasilania

Układ sieci TN - S

Nazwa obiektu budowlanego ROZBUDOWA BUDYNKU ODDZIAŁU ZEWNĘTRZNEGO ARESZTU ŚLEDCEGO O POMIESZCZENIA STREFY WEJŚCIOWEJ Z KONTROLĄ BAGAŻU				
	PRACOWNIA PROJEKTOWA ELEKTRYCZNA 62 – 800 Kalisz ul. Fredry 16 kom. 604 – 298 – 804 mail: maxymz@poczta.on.et.pl	Projektant: J. Zakrzewski spec. inst. inżynierska UAN 7342-12/93		
		SFRAWDZAJĄCY:		
INWESTOR: Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości ul. Wiśniowa 50 w Warszawie				
ADRES BUDOWY: dz. nr 318/2, Obr ewid. 0151, jedn. ewid. M. Kalisz				
BRANŻA: Elektryczna		SKALA	DATA	NR RYS.
NAZWA OBIEKTU: Pomieszczenie strefy wejściowej z kontrolą bagażu				
FAZA: Projekt techniczny				
TYTUŁ RYSUNKU: Plan instalacji elektrycznej wewnętrznej		1 : 100	kwiecień 2022	E – 3